


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» декабря 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-016087



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение "Московская академия
хоккея" Департамент спорта города Москвы, физкультурно-оздоровительный
комплекс "Русь"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы спортивная школа «Московская академия хоккея» Департамента спорта
города Москвы ледовый центр «Созвездие»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1097746514711

ИНН: 7734619260

Место нахождения объекта защиты:

115583, г Москва, ул Елецкая, Дом 17 к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.05.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	14

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1652						
1.6.	Объем здания, куб. м	11560						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ (2 шт.люка в игровом спортивном зале); АУПС адресно-аналоговая ; СОУЭ 3 типа; ВПВ имеется (17 ПК);						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется						

		<p>безопасности"; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, п. 44.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности» п. 5.2</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 8.6; п. 8.7; п. 8.8; п. 8.9.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 4.5; пп. 5.2.2; пп. 5.2.3; пп. 5.2.5; пп. 5.2.6; пп. 5.2.7; п. 5.3.5, п. 5.3.6, п. 5.4.16, п. 6.7.8., п. 6.7.17.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.1.2; пп. 4.1.4; п. 4.1.5; пп. 4.2.2; пп. 4.2.3; пп. 4.2.5; пп. 4.2.7;</p>	Выполняется

		<p>пп.4.2.9; пп. 4.2.10; пп. 4.2.14; пп. 4.2.16; пп. 4.2.18; пп. 4.2.19; пп. 4.2.20; 4.2.21; пп. 4.2.22; пп. 4.3.1; пп. 4.3.2; пп. 4.3.3; пп. 4.3.4; пп. 4.3.5; пп. 4.3.6; пп. 4.3.7; пп. 4.3.12; пп. 4.4.1; пп. 4.4.2; пп. 4.4.3; пп. 4.4.9; пп. 7.1.2., п. 7.1.6. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п.3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.3; п.5.4; п. 5.5.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1; п.4.12; п.4.15; п. 5.1.2., п. 5.5.7., п. 7.1; п.7.2; п. 7.13; п. 7.14;п. 7.16.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п.3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.3; п.5.4; п. 5.5. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 3.6; п. 3.9; п. 3.10; п. 3.11; п. 3.13; п. 3.14; п. 3.15; п. 3.17; п. 3.19; п.п. 3.21 - 3.27. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты</p>	Выполняется

		<p>автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; СП 10.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1.1., 4.1.6., 4.1.13., 4.1.14.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 6.13130.2021(приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200) «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.10. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п. 5.11, п. 5.18, п. 6.67, п. 7.2. СП 10.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1.1., 4.1.6., 4.1.13., 4.1.14. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2021года. Постановление</p>	Выполняется

защиты и
противопожарный режим

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479: п.2; п. 3; п. 4; п. 5; п.6; п. 8; п. 9; п. 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 21; п. 22; п. 23; п. 24; п. 25; п.26; п. 27; п. 28; п. 29; п. 30; п. 31; п. 32; п.33; п. 34; п. 35; п. 36; п. 37; п. 38; п. 41; п. 42; п. 43; п. 48; п. 49; п. 50; п. 51; п. 52; п. 55; п. 56; п. 60; п. 288; п. 289; п. 293; гл. 18; п. 403; п.406; п.458; п. 407; п. 409. Приказ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 32; ст. 53 п. 1, п. 2; ст. 54 п. 1, п. 2; ст. 56 п. 1, п.2; ст. 57 п. 1, п. 2; ст. 58 п. 1, п. 2; ст. 60 п. 1, п. 2; ст. 81 п. 1, п. 2; п. 3, п. 4; ст. 83 п. 9; ст. 84 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4; ст. 85 п. 7, п. 9; ст. 86 п. 1, п.2; ст. 89 п. 1; ст. 90 п. 1; ст. 105 п. 1; ст. 106 п. 1; ст. 107 п. 1; таблица 28. ГОСТ 12.1.004-2015. «Межгосударственный стандарт. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: Главы 4; 5; 6; Приложения Е; Ж; И; К; Л; М.; СП

		9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: пп. 4.1.23, пп. 4.1.26, пп. 4.1.34; пп. 4.2.1; пп. 4.2.5; пп. 4.2.6; пп. 4.2.7; пп. 4.2.9; пп.4.3.1; пп. 4.2.4; пп. 4.3.4; пп. 4.3.5; пп. 4.4.21; пп. 4.5.1	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--