Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» декабря 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-017392

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Административное здание по адресу: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГИПРОТРАНС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700140885 ИНН: 7717023413

Место нахождения объекта защиты:
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.10.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	85
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2500

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	81000
1.7.	Количество этажей	27
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АУПС адресно-аналогового типа "БОЛИД ОРИОН"
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Прилагается отчет об оценке индивидуального пожарного риска		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор № SYS2083117496 от 19.01.2022 г.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»: Приложение 1*, табл.1*. СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»:	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Приложение 1*, п.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	true	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»: Приложение 1*, п.2*.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»: п.п.5.17-5.19; табл.4*. СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»: п.1.14*, табл.1. КИТМ: Раздел 2.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»: Раздел 6. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»: п.п.1.90-1.91, 1.93*-1.94, 1.96*-1.101, 1.104*-1.105, 1.109, 1.117, п.1.132, 1.137-1.140; табл.9. КИТМ: Раздел 2.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»: п.п.8.1-8.3*, 8.5, 8.7-8.9, 8.11-8.14. КИТМ: Раздел 2.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. №1464. Письмо ДНПР МЧС России от 15.11.2022 г. №ИВ-19-1840. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»: Раздел 5. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: п.п.6.1*-6.2, 6.7*-6.17; табл.1*, табл.3. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: п.2.13, п.2.15, п.2.20,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.2.24; табл.6. КИТМ: Раздел 2.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»: п.п.4.1-4.11, 4.15-4.53. КИТМ: Раздел 2.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерациот 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.п.3-5, 9-10, 12-17, 19-33, 35-37, 41-44, 47-52, 54-56, 60, 65, 67, 71, 73, 77, 286, 288, 292-293, разделы XVIII-XIX; прилож. 1-2. КИТМ: Раздел 2.3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.