

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» декабря 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-017829



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономная Некоммерческая организация дополнительного образования
Международная школа "Брукс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономная Некоммерческая организация дополнительного образования
Международная школа "Брукс"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177700021058

ИНН: 7704448320

Место нахождения объекта защиты:

129323, г Москва, проезд Лазоревый, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.01.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4750	
1.6.	Объем здания, куб. м	57000	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДВ – приточная, вытяжная СПС адресная СОУЭ 3-го типа ВПВ ПГ	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
В связи с выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах - возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	П.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	П.5.2, табл.2, п.8.6, п.9.11 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.8.7, п.8.13, п.8.15 СП 4.13130.2013 и п.3.1, п.3.2 СТУ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	П.4.2.6, п.4.2.7, п.4.4.7, п.5.2.7, п.5.2.34 СП 1.13130.2009; П.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.2, п.5.4.16, п.6.7.12 СП 2.13130.2009; П.5.2.2, п.5.2.4, п.5.4.18, п.5.6.3, п.5.6.4 СП 4.13130.2013; П.5.10.11 СП 5.13130.2009; П.8.1 СП 7.13130.2013; П.5.2.29 СП 59.13330.2012; П.5.1.7, п.5.2.1, п.5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009; Ст.85, ст.87, ст.88, ст.89 части 4 и 5, таблицы 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 123-ФЗ; П.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7, п.2.9, п.2.10, п.5.3 СТУ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	П.4.1.3, п.4.1.7, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.10, п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.12, п.5.2.14, п.5.2.15, п.5.2.16, п.5.2.21, п.5.2.23, п.5.2.30, п.7.1.22, п.7.3.4, п.8.1.4, п.8.1.11, п.8.1.19, п.8.1.20, п.8.1.21, п.8.2.2, п.8.2.3; П.6.27, п.6.33 СП 118.13330.2012; П.5.2.1, п.5.2.4, п.5.2.8, п.5.2.25, п.5.2.27, п.5.2.28, п.5.2.29 СП 59.13330.2012; Ст.53 ч.1, ст.89 123-ФЗ; п.5.3 СТУ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	П.7.2, п.7.3, п.7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	П.7, табл.2, поз.1 СП 3.13130.2009. Приложение А,	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.А10, табл.А.1; Табл.А.4 поз.8; п.13.3.2, п.13.3.3, п.13.14.12, п.12.2, п.12.3.5, п.12.3.6, п.15.9 СП 5.13130.2009 П.4.3, п.4.4, 4.11 СП 6.13130.2009; П.7.8, п.7.15в,г, п.7.10в, п.7.11б СП 7.13130.2013; П.5.2, табл.2, п.8.6, п.9.11 СП 8.13130.2009 П.4.1, табл.1, поз.4, п.4.1.8 СП 10.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П.13.14.12 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется