

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» декабря 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-018563



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество «99 завод авиационного технологического оборудования»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество «99 завод авиационного технологического оборудования»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1147746385500

ИНН: 7751520180

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, г Щербинка, ул Дорожная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 5   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 827   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 827   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1.7.   | Количество этажей  | 1  |  |
| 1.8.   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет   |  |
| 1.9.   | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС; СОУЭ 2-го типа.   |  |
| <b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |  |
| Расчет по оценке пожарного риска не проводился.  |  |  |  |
| <b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  |  |  |  |
| ДОГОВОР страхования имущества № ОВС-038/2021 от 25 ноября 2021 г   |  |  |  |
| <b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>  |  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; таблица № 1, 4.4, 4.14, 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 65 ППР1479.  | Выполняется                                      |
| 4.2.   | Наружное противопожарное водоснабжение   | пп. 1, 2 ст. 62, пп. 1,2 ст. 68 № 123-ФЗ; 5.2, 8.5- 8.8 СП 8.13130.2009.   | Выполняется                                      |
| 4.3.   | Проезды и подъезды для   | ст. 69, 76 № 123-ФЗ; п. 71   | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      | пожарной техники  | ППР1479.   |             |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности   | пп. 1, 2 ст. 58, пп. 1 – 3, 5 – 7, ст. 87, пп. 1 – 3, 13, 19 ст. 88 № 123-ФЗ; пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.4.2 – 5.4.5, 6.7.19 СП 2.13130-2012; пп. 4.2, 5.1.1 СП 4.13130.2013.  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы  | пп. 1, 2, 3 ст. 53; пп. 1, 2, 3, 7, 8, 10-12, 14 ст. 89 № 123-ФЗ; пп. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.1.2, 7.1.3 СП 1.13130.2020; пп. 16, 17, 23, 26, 27 ППР1479.   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара   | п. 1 ст. 76 № 123-ФЗ; п. 26 ППР1479  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АПС - пп. 1, 2 ст. 54, пп. 1, 2 ст. 91 № 123-ФЗ пп. 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.6.3, 6.6.9, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.2, таблица А-1 СП 484.131500.2020. таблица-1 СП 486.131500.2020 пп. 3.2 – 3.5, 4.1 – 4.4, 4,6 – 4.8, 5.1- 5.5 СП 3.13130-2009, п.6 табл.1 СП 3.13130-2009. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пп. 1, 2 ст. 54 № 123-ФЗ; 1 – 4, 7 – 11 ст. 84 № 123-ФЗ;   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-   | пп. 1, 2 ст. 60 № 123-ФЗ пп. 2-5,  | Выполняется |

|   |  |  |
|---|--|--|
| технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | 9-11, 13-19, 21-32, 35-37, 50, 55, 60, 73 ППР1479. |  |
|---|--|--|