Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» января 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-000742

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы» «Медицинский колледж № 7»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы» «Медицинский колледж № 7»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739920537 ИНН: 7709436696

Место нахождения объекта защиты:
124489, г Москва, г Зеленоград, аллея Каштановая, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
03.10.1986
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	926

1.6.	Объем здания, куб. м	21025
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Адресная радиоканальная, «Стрелец ПРО»; 2. Станция объектовая ПАК Стрелец Мониторинг исп. 2; 3. Тип - 3, система оповещения «ROXTON» (на базе приборов «ЛУИС+»); 4. Наружный противопожарный водопровод на территории колледжа отсутствует. Ближайший ПГ расположен на территории ГКБ.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (ред.15.06.2022) Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» таблица 1 с учетом пунктов 4.3-4.13; ППР в РФ 2020 ст. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (в редакции от 14 февраля 2020 г. N 89) Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 7.1, 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 87. СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений пункты 6.12 – 6.19, 6.22, 6.24, 6.26 – 6.32, 6.34, 7.4 – 7.7, 7.11 – 7.14, 7.17; СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты пункты 5.2 – 5.4, 6.6, 6.7.15; СП 4.13130.2013 (ред. от 15.06.2022) Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020 Свод правил.	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.4.8, 7.12, табл. 13; СП 3.13130.2009 Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» пункты3.2 – 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3,5.4	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (ред. От 15.06.2022) Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункт 5.6.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. п. 5.15, 5.17, 5.21, 6, табл.А.1 п.14; СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" п. 4.4,4.12 табл. 1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. п. 5.19, 6.2.13,6.5.1, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.18	Выполняется
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5, 9-12, 18,21-28,30, 35-37,41,43,48,49, 54, 55, 60	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.