Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» февраля 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-002027

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Г осударственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская художественная школа «Бабенская игрушка»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА "БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035011452520 ИНН: 5074021389

Место нахождения объекта защиты:
108833, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
26.03.2002
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	358

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1969
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Безадресная аналоговая АПС; СОУЭ 2-го типа; Наружный пожарный водопровод тупиковая линия D-100мм ПГ 25

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон 123- ФЗ: - п. 36 ст. 2; - п. 4 ч. 1 ст. 37	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	1)СП 8.13130.2020: - п. 4.1; - п. 5.2; - п. 8.8.	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федерального закона 123-ФЗ: - п. 6 ст. 63; - п. 1 ч. 1 ст. 90. 2) СП 1.13130.2020: -п. 4.1.2. 31 СП 4.13130.2013: -п. 6.11.3; - п. 8.1; - п. 8.3; -п. 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федерального закона 123-ФЗ: - ч. 1 ст. 32; - п.1 ст. 49; - п. 1, 2, 5, ст. 52; - ч. 1,2 ст. 53; - ст. 57; - ст. 58; - ч. 1 ст. 80; - ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 ст. 87, таблица 21, 22; - ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24; -ч. 1,3, 5, 7, 8 ст. 89; - ч. 1,5,6 ст. 134, таблицы 28,29; -ч. 1,2, 4, бет. 137. 2) СП 1.13130.2020: -п. 4.1.2 -4.1.4; - п. 4.3.2; - п. 4.4.2. 3) СП 2.13130.2020: - п. 4.1 4 п. 4.3; -п. 5.2.1 -п. 5.2.5; -п. 5.3.2; -п. 5.4.1 -5.4.4; -п. 5.4.16; -п. 5.4.18; - п. 6.6.1, табл. 6.9; 4) СП 4.13130.2013: -п. 5.1.1; - п. 5.2.6; -п. 5.5,2, 51 СП 7.13130.2013: - п. 6.22; -п. 6.23.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федерального закона 123-ФЗ: -ч. 11 ст. 13, таблица 3; - ст. 51; - п. 1, 2, 3, 5, 9 ст. 52; -ч. 1, 2 ст. 53; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - ч. 1 ст.80; -ч. 3 ст. 81; -ч. 1,3, 7, 8, 10- 12 ст. 89; - ч. 6 ст. 134, таблицы 28, 29. 2) СП 1.13130.2020: -п. 4.1.2-4.1.4; . п. 4.2.5 - 4.2.7; -п. 4.3.1; - п. 4.3.3; -п. 4.3.4; -п. 5.3.1 -5.3.5; -п. 5.3.11; -п. 5.3.12; -п. 5.3.14; -п. 5.3.19; -п. 5.3.21; -п. 7.3.2-7.3.3. 3) СП 118.13330.2012: -п. 6.23*; - п. 6.29*; -п. 6.33.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) Федерального закона 123-ФЗ: -ч. 3 ст. 5; - п. 1, 2,3,4 ст. 43; - п. 11 ст. 52; - ч. 1 ст. 76; - п. 2, 3,4 ч. 1 ст. 80; - ч. 1 ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	1) Федерального закона 123-ФЗ: -п. 23,26, 32,33,38, 45 ст. 2; - п. 3 ст. 52; - п. 1, 2 ст. 54; - ч. 3 ст. 81; - ч.	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1, 2, 7, 8 ст. 82; - ч. 1, 5, 6, 7, 9 ст. 83; - ст. 91; - ст. 103; -ч. 3 ст. 53; - ч. 1, 2 ст. 54; - ст. 84; - ч. 1 ст. 91. 2) СП 484.1311500.2020 -п. 6.1 -п. 6.2 -п. 6.4.1 -п. 6.4.3 3) СП 3.13130.2009: - п. 3.1 - 3.5; - п. 4.1; - п. 4.2; - п. 4.4; - п. 4.7; - п. 4.8; -п. 5.1-5.5; - раздел 6, таблица 1; - раздел 7, таблица 2. 4) СП 486.1311500.2020 -п. 4.1-4.4 -п. 4.6 -п. 4.12	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) Федерального закона 123-ФЗ: - ч. 2 ст. 55; - п. 1, 2 ч. 2 ст. 56; - ч. 1, 11 ст. 85. - ст. 20;1 - п. 1, ст. 21; - п. 1, 2 ч. 1 ст. 50; - ч. 1,4, 7, 8 ст. 82; - ч. 4 ст. 137; 2) С П 7.13130.2013: - п. 6.4; - п . 6 .8 - 6 .1 5 ; - п. 6.22; - п. 6.24. 3) С П 1.13130.2020: -п. 4.3.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) П р ави ла п р о ти во п о ж ар н о го р еж и м а в Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , у твер ж д ен н ы е п о стан о вл ен и ем П р ави тел ьства РФ от 16.09.2020 1 4 7 9 «О п р о ти во п о ж ар н о м р еж и м е» п.: 2,3,4, 6, 7, 12,21,22,23,24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 6 2 ,6 3 ,6 4 ,6 5 ,6 6 , 70,71. 2) Н о р м ы п о ж ар н о й б езо п асн о сти « О б у ч ен и е м ерам п о ж ар н о й б езо п асн о сти р аб о тн и к о в о р ган и зац и й » , у твер ж д ен н ы е п р и казо м М Ч С Р о сси и от 12.12.2007 645 3) Ф ед ер ал ьн ы й закон 123- Ф З - п. 1 ч. 2 ст. 1; - п. 4, 6, 8 ст. 63. 4) Г О С Т 12.1.004-91 5) С С Б Т	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.