Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» февраля 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-002172

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ЧУОО «Классический пансион МГУ им. М.В. Ломоносова»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛАССИЧЕСКИЙ ПАНСИОН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137799011063 ИНН: 7706471068

Место нахождения объекта защиты:
121471, г. Москва, пер. 3-й Дорогобужский, д. 6, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.07.1939
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2573

1.6.	Объем здания, куб. м	2573
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы: противопожарной защиты, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 3-го типа, система передачи извещения пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
00 (ноль) руб. 00 коп.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением 1). Раздел 4 «Общие требования пожарной безопасности». Раздел 5 «Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4», п. 5.1 «Общие требования к объектам жилого и общественного назначения», п. 5.2. «Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1). Раздел 4 «Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению», Раздел 5 «Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением 1). Раздел 7 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений», Раздел 8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением 1). Раздел 5 «Требования к строительным конструкциям», п. 5.2 «Строительные конструкции», п. 5.3 «Противопожарные преграды», п. 5.4 «Здания, пожарные отсеки, помещения», Раздел 6 «Требования к зданиям и сооружениям», п. 6.7 «Общественные здания». СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1). Раздел 4 «Общие требования пожарной безопасности», Раздел 5 «Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4», п. 5.1 «Общие требования к объектам жилого и общественного назначения», п. 5.2. «Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением 1). Раздел 4 «Общие требования», п. 4.2 «Эвакуационные и аварийные выходы», п. 4.3 «Эвакуационные пути», п. 4.4 «Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам». Раздел 5 «Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1)», п. 5.2 «Детские дошкольные	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1)»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением 1) Раздел 7 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Раздел 3 «Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Раздел 4 «Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей», Раздел 5 «Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей», Раздел 7 «Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(с Изменением N 1) Раздел 13 «Системы пожарной сигнализации», п. 13.2 «Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации», п. 13.3 «Размещение пожарных извещателей», Раздел 14 «Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов», Раздел 15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения». СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2) Раздел 6 «Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования», Раздел 7 «Противодымная вентиляция», Раздел 8 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1). Раздел 4 «Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению», Раздел 5 «Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение» Выполняется	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	проектирования(с Изменением N1) Раздел 14 «Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов», Раздел 15 «Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения» СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2) Раздел 7 «Противодымная вентиляция», Раздел 8 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479 Раздел I. «Общие положения», п. 2-7, 12,14,18,22-25,30,32-40,42,43,48-50 , 55-57,61-65,70, Раздел V. «Научные и образовательные организации», п. 102,103, Раздел XVIII. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», Раздел XIX. «Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения» Приказ от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Раздел II. «Противопожарный инструктаж», Раздел III. «Пожарно-технический минимум», Раздел IV. «Проверка знаний правил пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требованиях пожарной безопасности» Раздел I. «Общие принципы обеспечения пожарной безопасности», Глава 1. «Общие положения», Глава 13. «Система предотвращения пожаров», Глава 14. «Системы противопожарной защиты», Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, Глава 19. «Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», Глава 24. «Требования к первичным средствам пожаротушения», Глава 31. «Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.