Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» февраля 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-002856

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью " Виртген-Интернациональ-Сервис"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-СЕРВИС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739219199 ИНН: 7716118119

Место нахождения объекта защиты:
129343, г. Москва, ул. Уржумская, д. 4, стр. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.05.1973
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	278

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1390
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС- безадресная, оборудование на базе «Болид»; СОУЭ-2 типа; АУПТ-модульное порошковое пожаротушение; наружный противопожарный водопровод тупиковая сеть, 5шт. ПГ-диаметр 150мм
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
нет		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
нет		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		123-ФЗ, Глава 16, ст.69, п.1. Глава 22, ст.100, п.1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г., Разд.2, п.65. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Разд. 4, пункт. 4.3, 4.15. Разд. 6, подр.6.1, п.1.2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ, Глава 14, ст.62, пункты 1, 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г., Разд. 1, п.48. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Разд.4, пункты 4.1-4.4. Разд.5, пункты 5.6, 5.12. Разд.6, п.6.3. Разд.7, пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.7-7.10. Разд.8, пункты 8.1, 8.2, 8.4, 8.6-8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ, Глава 22, ст.98, п.1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

		утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020г., Разд.2, п.71. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", Разд.8, пункты 8.1, 8.6, 8.8, 8.9.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ, Глава 14, ст.57, п.1. Глава 14, ст.58, п.1. Глава 19, ст.87, пункты 1-3, 5-7, 11. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г.,Разд.1, пункты 16, 25. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты», Разд.4, пункты 4.1, 4.6. Раздел 6, подр.6.2, п.6.2.1. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", Разд.4, п.4.1. Разд. 6, подр.6.3, п.6.3.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ, Глава 14, ст.53, пункты 1-3. Глава 19, ст.89, пункты 1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		11,14. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г., Глава 1, пункты 16, 23, 26-28, 31, 36, 37. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Разд.4, подр.4.1, пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.18-4.2.22. Разд. 4, подр.4.3, пункты 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6. Разд.8, подр.8.3, пункты 8.3.1, 8.3.2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ, Глава 19, ст.90, п.1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г., Глава 8, п.394. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям», Разд.7, п.7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ, Глава 14, ст.54, пункты 1, 2. Глава 14, ст.61, пункты 2, 3. Глава 14, ст.62, пункты 1-3. Глава 19, ст.82, пункты 1, 2, 4, 5,7, 8, 10. Глава 19, ст.83, пункты 1, 2, 4-7, 9, 10. Глава 19, ст.84, пункты 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11. Глава 19, ст.86, пункты 1, 2. Глава 22, ст.99, п.1. Глава 23,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ст.103, пункты 2-4. Глава 23, ст.104, пункты 1,3, 4. Глава 26, ст.113, пункты 1, 2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020г.,Глава 1, пункты 10,48-52, 54, 55. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Разд.3, пункты 3.1, 3.3, 3.4, 3.5. Разд.4, пункты 4.1, 4.2, 4.6, 4.8. Разд.5, п.5.3. Раздел 7. СП 484.1311500.2020, Разд.5, пункты 5.2, 5.4-5.9, 5.11, 5.14, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21. Разд.6, подр.6.1, пункты 6.1.1- 6.1.4, 6.1.5. Разд.6, подр.6.2, п. 6.2.12. Разд.6, подр.6.4, пункт 6.4.1. Разд. 6, подр.6.6, пункты 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.16, 6.6.36, 6.6.38. Разд.7, подр.7.1, пункты 7.1.2- 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13. Разд.7, подр.7.2, п.7.2.1. Разд.7, подр.7.6, пункты 7.6.1, 7.6.2-7.6.5, 7.6.8, 7.6.13, 7.6.14. СП 485.13130.2020, Разд.5, пункты 5.1, 5.2, 5.3. Разд.10, подр.10.1, пункты 10.1.1, 10.1.3,10.1.4. Разд.10, подр.10.2, пункты 10.2.4, 10.2.13, 10.2.16, 10.2.17. Раздел 10, подр.10.3, п.10.3.1. Разд.10, подр.10.4, пункты 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.7. СП 486.13130.2020, Разд.4, пункты 4.1.4.3-4.5. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Разд.4,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункты 4.1-4.4. Разд.5, пункты 5.6, 5.12. Разд.6, п.6.3. Разд.7, пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.7-7.10. Разд.8, пункты 8.1, 8.2, 8.4, 8.6-8.10.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Разд.4, п.4.1. Разд.6, п.6.24. Разд.7, п.7.3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Разд.5, пункты 5.2, 5.17 Разд. 6, подр.6.1, п.6.1.1. Разд. 7, подр.7.1, пункты 7.1.2-7.1.4, 7.1.13. Разд.7, подр.7.7, п.7.7.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 123-ФЗ, Глава 1, ст.5, пункты 1-4. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16 сентября 2020 г., Разд.1, пункты 2-5, 9. Разд.18, пункты 392- 294.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.