

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» марта 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-003101



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный Поезд-2001"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-  
МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД-2001"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700272852

ИНН: 7716190468

Место нахождения объекта защиты:

125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	27
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	461
1.6.	Объем здания, куб. м	1614

1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, наружный противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет индивидуального пожарного риска на объекте защиты не проводился</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц составляет 0 рублей</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 "Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется							

		<p>противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3 табл.1; пп. 4.4; 4.5</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч.1 ст. 6; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.5.2 табл. 2; п.п.5.10; 5.11; 6.1; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.13</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 4.1 ст. 6; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.п.7.1; 8.1 пп.а); 8.6; 8.7;8.8; 8.9; 8.10</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 4.1 ст. 6; ст. 30; ст. 31; ч.1 п.1 пп. в) ст. 32; ст. 36; Таблица 21 и 22 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.п.4.3; 5.2.4; 5.2.6 СП</p>	Выполняется

		2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п.5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.7; 5.3.3; 5.4.20;	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч.1 ст. 6; ст. 53 4.1; ст.89 часть 1,3,7, 8, 10, 14, табл. 28. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.16; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.3; 7.2.1 табл. 8; п.7.2.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 4.1 ст. 6; ст.90 часть 1, 2, 3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 4.1 ст. 6; ст.54; ст. 83 ; ст. 84; ст. 91; ст. 103 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.п. 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.6; прилож. А; п.п. 6.2.6; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.15; 6.2.16; 6.3.1; 6.3.3; 6.3.4;	Выполняется

		<p>6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.1; 6.5.4; 7.1.3; 7.2.2. СП. 486.1311500.2020.</p> <p>"Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности" табл. 1 п. 8.2; табл. 3 п. 45 СП 3.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности" п.п.3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблица 2 п. 4 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.5.2 табл. 2; п.п.5.10; 5.11; 6.1; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.13 Внутренний противопожарный водопровод</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, ст. 86. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п.п. 6.1.1. табл.7.1; 6.1.8; 6.1.9; 6.1.10; 6.1.13; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Федеральный закон от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч. 1 ст. 6; СП 484.1311500.2020 "Системы	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.п. 7.1.3; 7.2.2	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91ССБТ часть 4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года М 1479 п.п.2; 3; 4; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 23; 24; 25; 26; 27; 35; 37; 36; 41; 42; 43; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 60; 68; 69; 85. Распорядительным документом установлен противопожарный режим, в том числе: - запрещено курение; - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.	Выполняется