## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» марта 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-003916



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Закрытое акционерное общество «Автодормехбаза»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОРМЕХБАЗА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7715051782

ОГРН/ОГРНИП: 1027739781310

Место нахождения объекта защиты:

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, влд. 1, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4968	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			28995
1.7.	Количество этажей			4
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		система автоматической пожарной сигнализации аналогового типа, система оповещения людей при пожаре не ниже 3-го типа, внутренний и наружный противопожарный водопровод	
3.	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  Исходя из собственной оценки составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей			
'''	безопасности, выполнен			_
4.1.	Наименование противопожарного мероприятия  Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Реквизиты нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты Федеральный закон от 123- ФЗ «Технический требованиях пож безопасности" Статья	документов пасности, ей, пунктов), ребования и к объекту 22.07.2008 N и регламент о карной	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется Выполняется

		СП 4.13130.2013(с изменениями 14 февраля 2020 г., 17 декабря 2021 г., 15 июня 2022 г.) п.п 4.3 табл.1; 4.4; 4.5;4.6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2;7.2 ;7.3;8.1;8.5;8.8;8.9;8.10;8.12;11.12;1 1.6;11.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности часть 6 Статья 90 часть 1 и часть 2 Обеспечение деятельности пожарных подразделений СП 4.13130.2013 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7;8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 30 часть 1,2 Статья 31 часть 1,2 Статья 32 часть 1 Статья 36 часть 1,3 Таблица 21 и 22 СП 4.13130.2013 п.п.5.2.4; 5.2.6;5.5.2;5.5.7;5.6.2;5.6.4 СП 2.13130.2020 п.п.5.2.2;5.2.3;5.2.4;5. 2.6;5.2.7;5.4.3;5.4.16;5.4.20; 6.7.1 табл.6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.89 часть 1,3,7,8,10,11,12 СП 1.13130.2020 п.п 4.2.2; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.15;4.2.16; 4.2.17;4.2.18;4. 2.19;4.2.20;4.2.21;4.2.22;4.3.2;4.3.3; 4.3.5;4.3.6; 4.3.7;4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.8; 4.4.10; 4.4.11; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.5 табл.6 7.2.1;7.2.2;7.6.2;7.6.3;7.6.4;7.6.6;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.90 часть 1,2 СП 4.13130.2013	Выполняется

		п.п.7.2;7.3;7.5;7.6;7.8;7.13;7.14;7.16;	
4.7.	Системы	Автоматическая пожарная	Выполняется
	противопожарной защиты	сигнализация (АПС) Федеральный	
	(системы противодымной	закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	
	защиты, пожарной	«Технический регламент о	
	сигнализации,	требованиях пожарной	
	пожаротушения,	безопасности" Ст.54 часть 1,2 Ст.83	
	оповещения и управления	часть 1,4,5,6,7,9 Система	
	эвакуацией, внутренний и	оповещения и управления	
	наружный	эвакуацией Федеральный закон от	
	противопожарные	22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	
	водопроводы)	регламент о требованиях пожарной	
		безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3	
		Ст.84 часть 1,2,3,4,7,8,10,11 СП	
		3.13130.2009 п.п.3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;	
		4.1;4.2;4.4;4.6;4.7;4.8;5.1;5.3;5.4;	
		таблица 2. Наружное	
		противопожарное водоснабжение	
		СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл.	
		2;6.3;8.5;8.8;8.9;8.10 Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией Федеральный закон от	
		22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3	
		Ст.84 часть 1,2,3,4,7,8,10,11 СП	
		3.13130.2009 п.п.3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;	
		4.1;4.2;4.4;4.6;4.7;4.8;5.1;5.3;5.4;	
		таблица 2. СТАТЬЯ 86.	
		«ТРЕБОВАНИЯ К	
		ВНУТРЕННЕМУ	
		ПРОТИВОПОЖАРНОМУ	
		ВОДОСНАБЖЕНИЮ» Часть 1 и	
		часть 2 СП 10.13130 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. п.п. 5.3; 6.16; 6.1.7;	
		6.1.9; 6.1.18; 6.1.23; 6.1.24; 6.2.1;	
		6.2.2; 6.2.3; 6.2.5; 6.2.6; 7.4;	
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020. Свод	Выполняется
	взаимодействие	правил. Системы пожарной	
	оборудования	сигнализации и автоматизация	

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	систем противопожарной защиты" 7.1.2;7.1.3; 7.1.4; 7.2.1; 7.2.2; 7.5.1;	
4.9.	развития Организационно-	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ часть 4	Выполняется
	технические мероприятия по обеспечению пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	
	безопасности объекта	УТВЕРЖДЕНЫ постановлением	
	защиты и противопожарный режим	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020	
		года N 1479 п.п.2;3;4;5;9;10;11;12;1	
		3;14;15;16;17; 22;23;26;27;30;32;34;35;37;36;	