Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» марта 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-004037

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Старая сцена ГБУК г. Москвы «Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "МАСТЕРСКАЯ П.Н. ФОМЕНКО"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739376509 ИНН: 7703002886

Место нахождения объекта защиты:
121165, г. Москва, пр-кт. Кутузовский, д. 30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.06.1996
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1322

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	58465
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация на базе оборудования «Болид»; 2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа на базе INTER-M; 3. Спринклерная система пожаротушения; 4. Внутренний противопожарный водопровод; 5. ПГ наружного противопожарного водопровода располагаются вдоль проездов на городской водопроводной сети.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
1. Время эвакуации людей при пожаре с антресоли 1го этажа - 0,33 мин. 2. Время эвакуации людей при пожаре из подвала здания - 0,63 мин. 3. Время эвакуации людей при пожаре из 1го этажа - 1,627 мин. (итого расчётное время эвакуации не превышает нормативного (6 мин). 4. Расчётная величина индивидуального пожарного риска - 0,018x10 в -6 (не превышает нормативного 10 в -6).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отсутствуют.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Согласно ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, 64	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Согласно ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, 64	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Согласно ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, 64	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 112.13330.2011. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» раздел 5; ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, п.2, табл.21.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 112.13330.2011. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. №№ 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.28; Правил противопожарного режима в РФ ППР №1479 от 16.09.2020 п.27 (д).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, 64.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 484.1311500.2020; СП 3.13130.2009; СП 7.13130.2013; СП 485.1311500.2020; СП 10.13130.2020; СП 8.13130.2020.	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.