

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» марта 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-004164



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество ограниченной ответственностью "Шервуд Премьер"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Шервуд Премьер"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1027700226707**

ИНН: **7716160907**

Место нахождения объекта защиты:

119313, г Москва, пр-кт Ленинский, Дом 90/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	58
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	18579

1.6.	Объем здания, куб. м	464757
1.7.	Количество этажей	12
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУПТ); 2. Автоматическая пожарная сигнализация (СПС) адресно-аналоговая; 3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа в надземной части здания и 4-го типа в подземной автостоянке; 4. Системы противодымной защиты: • вытяжная противодымная вентиляция, • приточная противодымная вентиляция, • воздушные завесы. 5. Внутренний противопожарный водопровод, объединенный с автоматической установкой водяного пожаротушения; 6. Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП); 7. Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПП); 8. Роботизированные лафетных стволы с распылёнными струями
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

1. Индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного ФЗ №123-ФЗ и является допустимым: $Q_b = 3.46 \cdot 10^{-7} < Q_{hb} = 1 \cdot 10^{-6}$. 2. В здании обеспечивается безопасная эвакуация людей с вероятностью эвакуации $P_{\text{э}} = 0.999$ при принятых проектных решениях, что не противоречит требованиям ст. 53 ФЗ №123-ФЗ. 3. Результаты расчета времени блокирования эвакуационных путей и расчетное время эвакуации людей из здания показали, что с учетом работоспособности системы противодымной защиты, время наступления критических значений опасных факторов пожара больше, чем с учетом неработоспособности системы противодымной защиты. Рассмотренный наихудший сценарий развития пожара с учетом отсутствия работы системы приточно-вытяжной противодымной 333 вентиляции, а также отсутствия в коридорах (резервуаров дыма) противодымных штор или стационарных экранов в многофункциональном комплексе показал, что время наступления критических значений опасных факторов пожара больше, чем время эвакуации людей в эвакуационные выходы на лестничные клетки, далее из здания в безопасную зону. В связи с чем, безопасность эвакуации людей (своевременность и беспрепятственность) в Многофункциональном комплексе с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.90/2 обеспечивается. Предусмотренная на объекте защиты система противодымной защиты в соответствии с №123-ФЗ, СП 7.13130.2013 и требованиями СТУ, в том числе с учетом отсутствия в коридорах (резервуаров дыма) противодымных штор или стационарных экранов подтверждает свою эффективность при возникновении пожара.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхования имущества предприятий № 22 РТ 0346 от 15.09.2022.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 69 (части 1 -3) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 3 (пункты 3.1) Специальных технических	Выполняется

		условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Раздел 4 (пункты 4.1-4.15) СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Статья 68 (части 1 -3) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 9 (пункт 1) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Пункты (4.1-4.4, 5.4, 5.9, 5.10-5.12, 7.1-7.5, 7.7-7.9, 8.1-8.2) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Раздел 3 (пункты 3.1-3.7) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с	Выполняется

		подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Статья 87 (части 1-3, 5-7,11), статья 88 (части 1-9, 13-17, 19, 20) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 4 (пункты 4.1-4.4, таблица № 3), раздел 5 (пункты 5.1-5.28) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Раздел 5 (пункты 5.4.7-5.4.12) СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. Раздел 5 (пункты 5.1.2, 5.1.5, 5.6.4) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Статья 89 (части 1-4, 8, 10-12, 14, 15) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 6 (пункты 6.1-6.21) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта:	Выполняется

		Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Раздел 4 (пункты 4.2.1-4.2.3, 4.2.5-4.2.9, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.2-4.4.4, 4.4.8, 4.4.17), раздел 5 (пункты 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.2 6) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.2, п.4.1.4, п. 4.2.1, п.4.2.3, п. 4.2.5, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Статья 90 (часть 1,2) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 3 (пункт 3.7) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Раздел 7 (пункты 7.1-7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, 7.15, 7.18) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	1. Статьи 81 (части 1-4), 83 (части 1-7.1, 9, 10), 84 (части 1-12), 85 (части 1-3, 6-11), 86 (части 1-3), 91 (части 1-2), 111, 112, ИЗ, 116, Федерального закона от 22.07.2008	Выполняется

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Разделы 7 (пункт 7.1, 7.2), 8 (пункты 8.1-8.6), 9 (пункты 9.1-9.18), 10 (пункты 10.1-10.21) Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2, с Изменениями № 3. 3. Разделы 4 (пункты 4.1-4.5), 5 (пункты 5.1.1- 5.1.9, 5.2.1-5.2.27, 5.3.2.1-5.3.2.10, 5.7.1-5.7.2, 5.7.4-5.7.35, 5.7.41, 5.8.1-5.8.13, 5.9.1-5.9.30, 5.10.1- 5.10.39) 7 (пункты 7.1.1-7.1.22, 7.2.1-7.2.4), 8 (пункты 8.1.1-8.1.3, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.6.1-8.6.4, 8.7.1-8.7.3, 8.8.1-8.8.8, 8.9.1-8.9.9, 8.10.1- 8.10.4, 8.11.1-8.11.9, 8.12.1-8.12.3, 8.13.1- 8.13.5, 8.14.1-8.14.4, 8.16.1-8.16.10, 9.1.1-9.1.7, 9.2.1- 9.2.18, 9.3.1-9.3.4, 9.4.1-9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1-12.3.7, 12.4.1-12.4.6, 12.5.1- 12.5.5, 13.1.1-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.18, 13.4.1, 13.5.1-13.5.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.8.1-13.8.4, 13.9.1- 13.9.4, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1- 13.15.21) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 4. Раздел 3 (пункты 3.1-3.5), 4 (пункты 4.1-4.8), 5 (пункты 5.1-5.5) СП 3.13130.2009 «Системы
--	---

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 5. Раздел 4 (пункты 4.1.1-4.1.18, 4.2.1-4.2.13) СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 14 (пункты 14.1-14.6) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 1-5, 8-23, 25-28, 30-33, 35-38, 41-45, 47-57, 60, 63, 65, 68, 94, 95, 286-288, 293, 337-372, 392-394, 395-413, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479)	Выполняется