

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» марта 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-004750



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУ ДО города Москвы Московская комплексная спортивная школа олимпийского
резерва "Восток" Департамента спорта города Москвы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБУ ДО МКСШОР "Восток"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027731001594

ИНН: 7731260857

Место нахождения объекта защиты:

111395, г Москва, ул Молдагуловой, Дом 20А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1831

1.6.	Объем здания, куб. м	8100									
1.7.	Количество этажей	3									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная, аналоговая) СОУЭ 3-го типа, внутренний и наружный противопож. водопровод.									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 50000 рублей 00 копеек</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 статья 69 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ, - пункты 4.3-4.13, таблица</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>СП 8.13130.2009 статья 62 Федерального закона июля 2008 г.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 статья 69 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ, - пункты 4.3-4.13, таблица	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2009 статья 62 Федерального закона июля 2008 г.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 статья 69 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ, - пункты 4.3-4.13, таблица	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2009 статья 62 Федерального закона июля 2008 г.	Выполняется									

	водоснабжение	№ 123-ФЗ; пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.9, 11.2-11.4 таблица 1	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2009 статья 90 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ•, пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.201	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 57-59, 87-88 Федерально закона от 22 июля 2008 г. № 123- пункты 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 6.7.11, 6.7.17, таблица 6.9, 6.14 С 4.13130.2013 - пункты 4.15, 5.4.12, 5.4.13, 5.5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 Федерального зак. 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 4.1.2, 4.29-4.210, 4.2.1 4. 2.20, 4.32, 4.33, 4.3.7, 4.4.1, 5.1 5. 1.4, 5.23, 7.12.3, 7.12.10-7.12. 1 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54-56, 83-84, 91 Федер. закона от 22 июля 2008 г. № 123 - пункты 3.3-3.5, 4.1,4.2,4, 4.4, 4. 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; - пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.22, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13. 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.1 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009 - пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2ШЗ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	• статья 82 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ•, -пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130. - пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4. сп 6.13130.2013•, • пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<ul style="list-style-type: none"> • статья 82 Федерального закона июля 2008 г. № 123-ФЗ•, -пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130. - пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4. сп 6.13130.2013•, • пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013 	Выполняется