Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» апреля 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-005556



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дошкольная образовательная организация на 325 мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Середнево"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7714911058

ОГРН/ОГРНИП: 1137746624828

Место нахождения объекта защиты:

108821, г Москва, п Филимонковское, кв-л 25, Дом 1 стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.03.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	
1.4.	Высота здания, м	11	

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		1522	
1.6.	Объем здания, куб. м		/	22000	
1.7.	Количество этажей			3	
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани	-	Н	е имеет	
	пожарной и взрывопожарно				
	пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр				
	складского назначения)	оизводственного или			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной зашиты	COV3 3-ro	типа, ПДВ, АПС,	
1.7.	(системы противодымной з	-		ВПВ	
	сигнализации, пожаротуше	-		DIID	
	управления эвакуацией, вну				
	противопожарные водопрог				
	противоножарные водопрог	воды)			
2.	Ононка пожарно	ого риска, проведенна			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(Заполняется, если провод				
	_	имся расчет пожарного пожарного риска, а такж		•	
	_				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий дл обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
Do	_		_		
Ве	еличина индивидуального по				
	4,212·10-10, что не превышает одной миллионной в год Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
3.			_	_	
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного у			• •	
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
	страхования)				
	Τ	Не проводилось			
4.		ении мероприятий по			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	<u>защиты</u>				
	Наименование	Реквизиты нормативны	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных ,	документов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не	
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих тр	ебования		
		пожарной безопасност	и к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон (от 22 июля	Выполняется	
	расстояния между	2008 г. № 123-ФЗ «Те			
	зданиями и сооружениями				
			I 27		

		безопасности» (с изм.) гл. 16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемнопланировочным решениям» п.п. 4.3, 4.4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм.) п. 65 Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная	
		организаций на 325 мест (ДОО-1) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм.) п. 48 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» пп. 5.1, 5.2, 5.17, 6.3, 8.8, 8.9 Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организаций на 325 мест (ДОО-1)	Выполняется

ı	1		1
		по адресу: г. Москва, поселение	
		Филимонковское, ОАО	
		«Марьинская птицефабрика»,	
		вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1»	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	пожарной техники	2008 г. № 123-ФЗ «Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности» (с изм.) ст. 90	
		Правила противопожарного	
		режима в Российской Федерации,	
		утвержденные Постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16 сентября 2020 г.	
		№ 1479 «Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации» (с изм.) п.	
		65 СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям» п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	
		Специальные технические условия	
		в части обеспечения пожарной	
		безопасности объекта капитального	
		строительства: «Дошкольная	
		образовательная организаций на	
		325 мест (ДОО-1) по адресу: г.	
		Москва, поселение	
		Филимонковское, ОАО	
		«Марьинская птицефабрика»,	
		вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1»	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	объемно-планировочные	2008 г. № 123-ФЗ «Технический	
	решения, степень	регламент о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности» (с изм.) ст. 28, 80	
	конструктивной пожарной	СП 2.13130.2020 «Системы	
	опасности	противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты» гл. 4, гл. 5 разд.	
		5.3, 5.4, гл. 6 Специальные	
•	•	'	•

		технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организаций на 325 мест (ДОО-1) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»,	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.) ст. 52, ст. 53, ст. 89, табл. 28 СП 1.13130.2020	Выполняется
		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» гл. 4, разд. 5.1, 5.2 Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организаций на 325 мест (ДОО-1) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»,	
46	Обеспечение безопасности	вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1» Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
4.0.	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.) ст. 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» гл. 7 Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального	Бынолняется

	1		
		строительства: «Дошкольная	
		образовательная организаций на	
		325 мест (ДОО-1) по адресу: г.	
		Москва, поселение	
		Филимонковское, ОАО	
		«Марьинская птицефабрика»,	
		вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1»	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	противопожарной защиты	2008 г. № 123-ФЗ «Технический	
	(системы противодымной	регламент о требованиях пожарной	
	защиты, пожарной	безопасности» (с изм.) ч. 3 ст. 52,	
	сигнализации,	ст. 54, ст. 62, ч. 2 ст. 82, ст. 83, ст.	
	пожаротушения,	86, ч. 1 ст. 91, ст. 103 Правила	
	оповещения и управления	противопожарного режима в	
	эвакуацией, внутренний и	Российской Федерации,	
	наружный	утвержденные Постановлением	
	противопожарные	Правительства Российской	
	водопроводы)	Федерации от 16 сентября 2020 г.	
		№ 1479 «Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации» (с изм.) п.	
		48 СП 3.13130.2009 «Системы	
		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности» гл. 4, гл.5, гл.6, гл. 7	
		СП 484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты» гл. 6,	
		разд. 6.1, прил. А СП 8.13130.2020	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Источники наружного	
		1	
		противопожарного водопровода.	
		Требованияпожарной	
		безопасности», ч. 7. СП	
		10.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. Требования пожарной	
1	I	безопасности» разд. 7, разд. 10 СП	

4.8.	Размещение, управление и	7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, разд. 6, разд. 7 Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организаций на 325 мест (ДОО-1) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1» Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.) п. 3 ст. 53, п. 1 ст. 54, ст. 55, ст. 56 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.) ст. 5, ст. 51,	Выполняется

защиты и ст. 53, ст. 60, ст. 81 Правила противопожарный режим противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм.) п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п.22, п. 23, п. 26, п. 27, п. 30, п. 31, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 60, п. 73, гл. ХІХ прил. № 1,2 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности» Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Дошкольная образовательная организаций на 325 мест (ДОО-1) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО

«Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1»