Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» апреля 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-005579

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АО "Квант-Н"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АО "Квант-Н"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037717025884 ИНН: 7717149230

Место нахождения объекта защиты:
129626, г Москва, ул 3-я Мытищинская, Дом 16 стр. 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1952
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	637

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4304
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3 типа, ВПВ.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор страхования имущества и гражданской ответственности юридического лица № 024-078-024358/22 от 25.07.2022		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-ка городских и сельских поселе-ний» п.п. 2.12, приложение № 1	Выполняется
4.2.	Наружное	СНиП 2.04.02-84* «Водоснаб-	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	жение. Наружные сети и сооружения» п.п. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-ка городскихи сельских поселе-ний» п. п. 2.9, 2.12, 3.1-3.5	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже-ний» п.п. 4.1–4.5, 6.1–6.5, 6.9–6.20, 6.22–6.28, 6.29–6.35, 6.38, 7.1–7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.17, 7.18, 7.28, 7.29, 8.1–8.3, 8.9, 8.11, 8.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже-ний» п.п.6.9-6.19, 6.22-6.44 СНиП 2.09.04-87* «Админи-стративные и бытовые здания» п.п. 1.6*, 1.7*, 1.18-1.22*, 1.25* СНиП 2.08.02-89* «Обществен-ные здания и сооружения» п.п.1.95-1.98 СНиП 2.09.02-85* «Производ-ственные здания» п.п. 2.22-2.40 СНиП 2.II.01-85* «Складские здания» п.п. 2.10	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже-ний» п.п. 4.1–4.5, 6.1–6.5, 6.9–6.20, 6.22–6.28, 6.29–6.35, 6.38, 7.1–7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.17, 7.18, 7.28, 7.29, 8.1–8.3, 8.9, 8.11, 8.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-ние» п.п. 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.1, 8.2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	канализация» п.п. 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.12, 6.14, 6.16. СНиП 2.04.09-84 «Пожарная ав-томатика зданий и сооружений» п.п.4.1-4.49, приложение 3 «НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о по-жаре в зданиях и сооружениях». п.п. 1.1-1.9, 2.1, 3.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП 2.04.09-84 «Пожарная ав-томатика зданий и сооружений» п.п. 4.1-4.49 НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о по-жаре в зданиях и сооружениях» п.п. 1.1-1.9, 2.1, 3.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федера-ции» (утвержденные постанов-лением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п.: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 50, 54, 55, 60. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-бованиях пожарнойбезопасно-сти»: Статьи 4-6, 42, 45, 46, 48-62, 64, 67-69, 76, 78-91, 103, 104, 111-116, 151.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.