Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» мая 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-007502

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Индивидуального предпринимателя Мустафаев Эльнур Идрисович
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Мустафаев Эльнур Идрисович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316774600195292 ИНН: 772079089678

Место нахождения объекта защиты:
109029, г Москва, ул Нижегородская, Дом 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.08.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	80
1.6.	Объем здания, куб. м	200
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты установлены: - автоматическая установка пожарной сигнализации; -система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение пожарного риска составляет 0,363*10-6 при: - оборудовании автоматической пожарной сигнализацией; - оборудовании системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0,00 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- пункты 4.3-4.12, 4.15, 4.17 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	- пункт 5.2, табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- пункт 6.7.25 таблицы 6.9 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- пункты 4.1.3, 4.2.6 – 4.2.8, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 5.3.1- 5.3.5, 5.3.13, 5.3.11 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- пункты 7.1 - 7.3, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пункт 7.2 СП 7.13130.2013 - пункты 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1 - 13.3.4, 13.3.10 - 13.3.13, 13.4.1., 13.13.1 - 13.13.2, 13.14.1 - 13.14.2, 13.14.5 - 13.14.6, 13.14.9, 13.15.1, 13.15.4, 13.15.12 СП 5.13130.2009 п. 3.1, п.3.3, п.3.5, п. 4.4, п.4.6, п. 5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 - пункты 4.1.1, табл. 2, табл.3, п. 4.1.8, п. 4.1.10, п.4.1.13, п.4.1.16 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- пункты 14.1 - 14.4, СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-	пункты 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	17, 26, 27, 54, 60, 84 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.