Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» мая 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-007700

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Офисное здание ООО "Обьединенные русские вложения"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ООО "Объединенные русские вложения"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739312412 ИНН: 7703208830

Место нахождения объекта защиты:
115280, г Москва, ул Автозаводская, Дом 21 к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1930
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1487

1.6.	Объем здания, куб. м	24684
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа, система оповещения людей при пожаре 3-го типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
20 000 рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Статья 69 часть 1 СП 4.13130.2013 п.п. 4.3 табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарное водоснабжение	табл.2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности часть 6 Статья 90 часть 1 и часть 2 Обеспечение деятельности пожарных подразделений СП 4.13130.2013 п.п.8.1; 8.6; 8.8; 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	едеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Статья 30 часть Статья З 1 часть Статья 32 часть 1 Статья 36 часть 1,3 Таблица 21 и 22 Статья 87 часть 1,2,3,6,7,11 Статья 88 часть 1,2,3,8,9 СП 2 13130.2020 п.п. 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.7; 5.3.4; 5.4.18; 5.4.20; 6.6.1 табл. 6.9, 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Ст.89 часть 1,3, 7,8, 10,1 1,12 Ст. 51 часть 1,2 СП 1.13130.2020 п.п 4.2.2; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.17; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.12; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4, табл. 5, 7.15, табл. 6, 7.1.6, табл. 7, 7.1.9; 7.13.1; 7.13.2; СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1 , 2) п.п. 6.11, 6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.35, 6.38	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Ст.90 часть 1,2 СП 4.13130.2013 п.п. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.7, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, 7.16 СНиП 2 1-01-97 * Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1, 2) п.8.8	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Ст.54 часть 1,2 Ст.8З часть Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Ст.55 часть 1, 2, 3 ст. 84 часть 1,2,3,4,7,8,10,11 СП 3.12120.2009 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, табл. 1, табл. 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 1,2;6.3;8.5;8.8;8.9;8.10 Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ Ст.55 часть 1, 2, 3 ст.84 часть 1,2,3,4,7,8,10,11 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, таблица 1, таблица 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2;6.3;8.5;8.8;8.9;8.10 СП 484.1311500.2020 Свод правил. «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты“ п.п.5.4, 5.8; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15, 5.16, 5.19, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.1, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.6.37	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты ” 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4; 7.1.7; 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ часть 4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 1479 п.п. 2-5, 9-17, 22,23, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 36, 50-52, 54-56, 60	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.