Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» мая 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-008003

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛКОВО ИНФРАСТРУКТУРА"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛКОВО ИНФРАСТРУКТУРА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1107746949793 ИНН: 7701897582

Место нахождения объекта защиты:
121205, г Москва, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, Дом 42 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
13.12.2016
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2 Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений
1.4.	Высота здания, м	35
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	21514
1.6.	Объем здания, куб. м	919352
1.7.	Количество этажей	6

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции; Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) адресно-аналогового типа; Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) – жидкостного,порошкового, газового пожаротушения; Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 4-го типа; Внутренний и наружный противопожарные водопроводы
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска проводился. Расчетное значения пожарного риска 0,96*10-6, допустимое значение пожарного риска не превышает 1*10-6 (раздел 7 «Отчет по расчету пожарного риска «Технопарк», планировочный район D2, ИЦ «Сколково»). На объект разработаны специальные технические условия на противопожарную защиту объекта: «Технопарк», планировочный район D2, ИЦ «Сколково», «Технопарк». (Изменения № 5) – далее СТУ. Заключение нормативно-технического совета УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 10.05.2023г. №ГУ-ИСХ-38125 (уведомление №50157 от 10.05.2023) (протокол заседания от 27.04.2023 года №8).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет 00,00 руб. (ноль рублей 00 коп.)		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глав 4-5 СП 4.13130.2013; п.1 ст. 69 №123-ФЗ; п.п. 2.1, 2.4 СТУ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009; ст. 68 №123-ФЗ; п.п. 11.1 СТУп. 5.2, п. 8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.6 СП 4.13130.2013 ст. 90 №123-ФЗ; п.п. 2.2, 2.3, 2.5 СТУ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 5.2.1, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.18 СП 2.13130.2012; п. 5.1.1 СП 4.13130.2013 ст. 87, 88 №123-ФЗ; п.п. 3.1- 3.12, 4.1, 4.3-4.5, 4.7-4.11, 4.15, 5.1-5.3, 6.2, 7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.12, 10.3, 10.5 СТУ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.2.6-4.2.7, 4.4.3, 8.1.4, 8.3.3, СП 1.13130.2009; ст. 89 №123-ФЗ, п.п. 3.8, 4.4, 4.14, 5.1- 5.12, 10.7 СТУ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 7.2, 7.4, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013; ст. 90 №123-ФЗ; п.п. 2.1-2.3, 2.5, 4.5 СТУ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 4.5, 5.1.9-5.1.11, 5.1.18, 5.2.17, 5.7.23, 5.10.13-5.10.15, 5.10.19, 5.10.20, 13.3.3, 13.8, 13.13 СП 5.13130.2009; п.п. 7.6, 7.8, 7.10, 7.14 7.20 СП 7.13130.2013; п.п. 3.3-3.5, 5.2 -5.5, СП 3.13130.2009; ст. 83- 86, 103, 104 №123-ФЗ; п.п. 4.13, 4.15, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.8, 7.10- 7.12, 8.1-8.3, 8.4-8.6, 9.1- 9.3, 10.1, 10.8, 11.1-11.11, СТУ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 4.5, 14.1 СП 5.13130.2009; п.6.10, 6.24 СП 7.13130.2013 п.3 ст. 103 №123-ФЗ; п.п. 6.1, 7.2, 7.3-7.5, 7.7, 7.13, 8.3, 9.2, 9.4, 10.7, СТУ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 4.14, 12.1, 12.2 СТУ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.