

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» июня 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-008990



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственностью «ДУККА»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью «ДУККА»**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1170917001793

ИНН: 0917032518

Место нахождения объекта защиты:

129337, г Москва, ш Ярославское, Дом 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2725
1.6.	Объем здания, куб. м	7360
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		1.Пожарная сигнализация. 2. Система оповещения и управления эвакуацией 2 типа. 3.Наружный противопожарный водопровод. 4.Внутренний противопожарный водопровод. 5.Противодымная вентиляция 6Автоматическая установка водяного пожаротушения
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась в связи с тем, что не проводилось добровольное страхование ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара (п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального Закона от 22. 07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ст. 69 п.1, Федерального закона от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). • п. 4.3 - 4.6, 4.11 - 4.12 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 п.1,2; ст. 68 п.1,2,3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п. 4.1-4.5, 5.1-5.2, 5.4 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 п.1; ст. 98 п. 1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п.4.1, 4.3, 4.15, 7.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31 п.1,2; ст. 35 п. 1-5; ст. 87 п. 1-7,9-11, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ст. 53 п.1-4; ст. 89 п.1-3,8,10,11,12,14 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п.4.2.1 - 4.2.3, 4.2.5 - 4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1-4.4.12, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 7.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1-5.3.3, 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ст. 90 п.1,2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п.26, п.286, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ст.51 п. 1-4; ст.52; ст.53 п.1-4; ст.54; ст.55; ст.56; ст.59; ст.60; ст.62; ст. 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 14 июля 2022 г.). п.4.1-4.6, 4.8, 4.9, табл.1,3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений. Помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p>	Выполняется

		<p>Требования пожарной безопасности. п.5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1-6.2.6, п. 6.2.10-6.2.14, п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п.6.5.1-6.5.2, 6.5.4, п.6.6.1-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11-6.6.19, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34-6.6.41, п.7.2.1, п.7.5.1, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8, п.5.1, п.5.3, раздел 6, раздел 7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности. п.5.1-5.9, 6.1.1-6.1.5, 6.1.11-6.1.23, 6.2.1-6.2.3, 6.2.8-6.2.14, 6.2.16-6.2.17, 6.2.19-6.2.21, 6.3.1-6.3.9, 6.3.12-6.3.14, 6.7.1.1-6.7.1.10, 6.7.1.13-6.7.1.39, 6.7.1.42, 6.7.2.1-6.7.2.12, 6.7.4.1-6.7.4.4, 6.7.4.6-6.7.4.7, 6.7.4.9-6.7.4.12, 6.8.1-6.8.11, 6.9.1-6.9.8, 6.10.1-6.10.37 "СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.4.1-4.3, 7.1-7.8, 7.11-7.12, 7.14-7.20, 7.22</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	<p>п.5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1-6.2.14, п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п.6.5.1-6.5.2, 6.5.4, п.6.6.1-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11-6.6.19, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34-6.6.41 СП</p>	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.42, 43, 55, 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года).</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. п.2, 3, 4, 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года).</p>	<p>Выполняется</p>