Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» июня 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-009299

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Москвы Спортивная школа олимпийского резерва «Московская гандбольная академия» Департамента спорта города Москвы
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Москвы Спортивная школа олимпийского резерва «Московская гандбольная академия» Департамента спорта города Москвы
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739204854 ИНН: 7733048623

Место нахождения объекта защиты:
125480, г Москва, ул Вилиса Лациса, Домовладение 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.03.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2623
1.6.	Объем здания, куб. м	23794
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ (дымоудаление из общего коридора 1 этажа) АУПС неадресного типа; СОУЭ 3 типа; ВПВ имеется (25 ПК); НВП 2 ПГ (тупиковый, диаметр 150 мм)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
-	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- статья 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП	Выполняется

		4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- статья 62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.9, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 7.1, 8.1СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- статьи 57-59, 87-88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 6.7.8, 6.7.11, 6.7.17, таблица 6.9, 6.14 СП 2.13130.2020; - пункты 4.15, 5.4.12, 5.4.13, 5.5.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- статьи 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 4.1.2, 4.2.9-4.2.10, 4.2.18-4.2.20, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 7.12.3, 7.12.10-7.12.11СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- статьи 54-56, 83-84, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - пункты 3.3-3.5, 4.1, 4.2.4, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; - пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2,13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1,15.5, приложение А СП 5.13130.2009 - пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	- статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; -	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009; - пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 СП 6.13130.2013; - пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- пункты 2-4, 6-14, 20-25, 30-33, 35-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 339, 341, 343,460-462, 465, 468-472, 474, 475, 478, 480 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; - пункты 4.11.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.