Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» июня 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-009746

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Гараж специальной автобазы со складом и мойкой ГУП "Московский метрополитен"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
'ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА"'
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700096280 ИНН: 7702038150

Место нахождения объекта защиты:
127273, г Москва, аллея Берёзовая, Дом 8 стр. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.12.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2288

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4225
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматиче-ская система водяного по-жаротушения (спринклер-ная); автома-тическая си-стема газово-го пожаро-тушения; наружный и внутренний противопо-жарный во-допровод, си-стема опове-щения и управления эвакуацией
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 «Системы противо-пожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	Ограничение рас-пространения пожара па объектах за-щиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решени-ям» (раздел 4 (п. 4.3, 4.4) раздел 6 (п. 6.1.2, 6.11.3))	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Источники наруж-ного противопожарного водоснабже-ния. Требования пожарной безопасно-сти» (разделы 4 (п.4.1-4.3), 5 (п.5.3, 5.6), 6 (п. 6.4), 8 (п.8.6, 8.7), 10.3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противо-пожарной защиты. Ограничение рас-пространения пожара на объектах за-щиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решени-ям» (раздел 8 (п. 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8,9))	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Обеспечение огне-стойкости объектов защиты» (разделы 4 (п.4.3), 5 (п.5.4.1-5.4.3), 6 (п.6.1.1, 6.2.1- 6.2.3, 6.6.1))	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Эвакуационные пу-ти и выходы» (раздел 4 (п.4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10), 9 (9.1.1, 9.1.5, 9.2.2, 9.2.7, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.3.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противо-пожарной защиты. Ограничение рас-пространения пожара па объектах за-щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ре-шениям» (раздел 7 (п. 7.1-7.4, 7.6, 7.11-7.13))	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Система оповеще-ния и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной без-опасности» (разделы 3 (п.3.1-3.5), 4 (п.4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8), 5 (п.5.3, 5.4, 5.5), 6, 7) СП 5.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Установки пожар-ной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-ектирования» (раздел 13 (п. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.10, 13.3.4, 13.3.17, 13.13, 13.14.10-13.14.13, 13.15.3)) СП 8.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Наружное противо-пожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (разделы 5 (п.5.6), 8 (п.8.6, 8.7, 8.10)) СП 10.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Внутренний проти-вопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (разделы 4 (п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (раздел 14 (п. 14.1-14.6), приложение А)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Обучение мер пожарной безопасно-сти работников метрополитена Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сро-ков, обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную в организа-циях по программам противопожарно-го инструктажа, требований к содер-жанию указанных программ и катего-рий лиц, проходящих обучение по до-полнительным профессиональным про-граммам в области пожарной безопас-ности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 121-132, 136, 392-413)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.