

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» июня 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-010064



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Новая Опера» имени Е.В.Колобова»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА  
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "НОВАЯ ОПЕРА" ИМЕНИ Е.В.КОЛОБОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027704016141

ИНН: 7704249283

Место нахождения объекта защиты:

127006, г Москва, ул Каретный Ряд, Дом 3 стр. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.12.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	24

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1978						
1.6.	Объем здания, куб. м	23262						
1.7.	Количество этажей	5						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ, АУП, система ДУ и подпора воздуха						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч.1. СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч.1. СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч.1. СП	Выполняется						

		4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288, п. 4.3. абз.1 таб.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст. 90 пункт1 подпункт 1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно- планировочным и конструктивным решениям», утверждён и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, п. 3.29.1, 7.1 абз.1; п. 8.1.1 а); п.8.1.8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71 абз.3.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 ч.1 п.1; ст. 13; ст. 28 ч.2; ст. 29; ст. 30; ст. 31; ст. 32 ч.2а); ст. 34; ст. 35; ст. 36 ч.1; 37; ст. 52 п.1, п.5, п.6; ст. 57 ч.2; ст. 58	Выполняется

		<p>ч.2; ст. 87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7; ст. 88 ч.1, ч.2 и таб. 23, ч.3 и таб. 24; ч.5, ч.6, ч.7. СП 2.13130.2020  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты утверждён и введен в действие приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151, п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3; п.5.2.2 абз.2-3-4; п.5.2.6. абз.3 и 5; п.5.3.1; п.5.3.2; п.5.3.3; п.5.3.5; п.5.4.1; п.5.4.2; п.5.4.3. абз.1; п.5.4.5. абз.1; п.5.4.7. абз.1; п.5.4.8. абз.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям» утверждён и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, п. 4.1. абз.1-4; п. 5.4.11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13; п. 16 е).</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53 ч.2 п.2-3; ст. 89 ч.1, ч.3. СП 1.13130.2020, «Эвакуационные пути и выходы» утверждён и введен в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 г. № 194, п. 4.1.1; п. 4.1.2 абз.2-3; п. 4.1.4; п. 4.1.5; п. 4.2.1 абз.1; п. 4.2.5; п. 4.2.9 абз.1; п. 4.2.15; п. 4.2.19 абз.1; п. 4.2.21, п. 4.2.22 абз.1; п. 4.3.2 абз.1; п. 4.3.3; п. 4.3.5 абз.1; п. 4.3.6 абз.1; п. 4.3.7	Выполняется

		<p>абз.1; п. 4.4.1. абз.1 а), д), е) абз.2; п. 4.4.3 абз.1 и 3; п. 4.4.4; п. 4.4.9; п. 7.1.5. таб.6. СП 2.13130.2020</p> <p>Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты утверждён и введен в действие приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 п. 5.2.7 абз.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.16 д); п.23; п.26; п.27; п.31; п.102 абз.2.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90 ч.1 п.1, п.3; ч.2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям» утверждён и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013г. № 288, п. 7.1. абз.1, абз.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 26 абз.3; п.48 абз.1; п.71 абз.6.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	<p>Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 51 п.1, п. 3, п. 4; ст. 52 п. 10; ст. 54; ст. 56 ч.1, ч.2 п.3-4; ст. 81 ч.3; ст. 83 ч.1 п.2, п.3, п.5, ч.6, ч.9; 84 ч.1 п.2, п.3, п.7, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.9, ч.10, ч.11; ст. 85</p>	Выполняется

наружный  
противопожарные  
водопроводы)

ч.3, ч.6, ч.8, ч.9; ст. 86. СП  
3.13130.2009 «Системы  
противопожарной защиты. Система  
оповещения и управления  
эвакуацией людей при пожаре.  
Требования пожарной  
безопасности» утверждён и введен  
в действие приказом МЧС России  
от 25.03.2009г. № 173, п. 3.2; п. 3.3  
абз.1; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п.  
4.4; п. 4.7; п. 5.2; п. 5.3; п. 5.5. СП  
7.13130.2013 "Отопление,  
вентиляция и кондиционирование.  
Требования пожарной  
безопасности" утверждён и введен  
в действие приказом МЧС России  
от 21.02.2013г. № 116, п. 7.1; п. 7.2.  
подпункт в), г); п. 7.6. абз.1; п. 7.8;  
п. 7.14. подпункт е), п); п. 7.19; п.  
7.20. СП 484.1311500.2020  
«Системы противопожарной  
защиты. Системы пожарной  
сигнализации и автоматизация  
систем противопожарной защиты.  
Нормы и правила проектирования»  
утверждён и введен в действие  
приказом МЧС России от  
31.07.2020 № 582, п. 5.6; п. 5.10; п.  
5.12 абз.1; п. 5.13 абз.1; п. 5.14  
абз.1; п. 5.15; п. 5.17; п. 5.21; п.  
6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.6. прил.А; п.  
6.2.1; п. 6.2.6; п. 6.2.11; п. 6.2.12; п.  
6.2.13 абз.1; п. 6.3.1; п. 6.3.2; п.  
6.4.1; п. 6.4.2; п. 6.4.3; п. 6.4.4.  
абз.1; п. 6.6.27. абз.1; п. 7.5.1. абз.3;  
п. 7.5.2. СП 485.1311500.2020  
"Системы противопожарной  
защиты. Установки пожаротушения  
автоматические. Нормы и правила  
проектирования" утверждён и  
введен в действие приказом МЧС  
России от 31.08.2020г. № 628, п.  
5.1; п. 5.9; п. 6.1.22. абз.1; п. 6.2.2;

		<p>п. 6.2.19; п. 6.3.4; п.6.3.8; п. 6.3.9; п. 6.7.1.2; п. 6.7.1.7; п. 6.7.1.9; 6.7.1.13; п. 6.7.1.14; п. 6.7.2.8; п. 6.7.2.12; п. 6.7.4.1; п. 6.7.4.2. абз.1; п. 6.8.2; п. 6.10.4; п. 6.10.9. абз.1; п. 6.10.10. подпункт а); п. 6.10.11; п. 6.10.14; п. 6.10.15; п. 6.10.17; п. 6.10.18. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» утверждён введен в действие Приказом МЧС России от 27.07.2020 г. № 559, п. 6.1.8; п. 6.1.10; п. 6.1.24; п. 6.1.26; п. 6.1.27; п. 6.2.1; п.6.2.3; п. 6.2.5; п. 6.2.14; п. 7.2; п. 7.4; п. 7.6. таб.7.1; п. 12.4;п. 12.9; п. 12.10 подпункт а); п. 12.11; п. 12.14; п. 12.15; п. 12.17; п. 12.18; п. 14.1.2; п. 14.1.6; п. 14.1.8; п. 14.1.12; п. 14.2.6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 16; п. 48 абз.2; п. 50; п. 51.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Приказ МЧС России от 31.07.2020г. № 582, п. 5.12; п. 5.13 абз.1; п. 5.14 абз.1; п. 5.16; п. 5.17; п. 5.21; п.7.1.1. абз.1; п. 7.1.3. абз.1; п. 7.1.7; п. 7.1.9; п. 7.3.1; п. 7.5.1. абз. 1, абз.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной</p>	Выполняется

		<p>безопасности» утверждён и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173, п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п.4.6; п. 5.2. Постановление Правительства РФ от 16.06.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 10. "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791, п.4.8; п. 6.1.2.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5 п.3; ст. 48; ст. 49 п.1, п.2, п.3, п.4, п.11; ст. 50 раздел 1, п.1, п.2, п.4, п.10; ст. 60 раздел 1; ст. 61 раздел 2, п.1, п.2, п.3, п.4; ст. 64. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 16.06.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2; п. 3; п. 5; п. 9; п. 12; п. 14; п. 15; п. 16 в), г), д), е), з), о); п. 17; п. 17(1); п. 20; п. 21 абз.1, абз2; п. 22; п. 23; п. 26; п. 27 а), в), г), д); п. 28; п. 30; п. 31; п. 32; п. 35; п. 36; п. 43; п. 50; п. 51; п. 54; п. 55; п. 56; п. 60; п. 94; п. 95; п. 96; п. 97; п. 98; п. 100; п. 102; п. 119; п. 288; п. 293; п. 337; п. 354, п.</p>	Выполняется

356 с приложением №5; п. 357; п. 358; п. 362; п. 363; п. 364; п. 366; п. 367; п. 372; п. 395; п. 397 с приложениями № 1 и № 2; п. 400 с приложениями № 1 и № 2; п. 402; п. 403; п. 404; п. 405; п. 406 абз.1; п. 407; п. 409; п. 412; п. 413; раздел XVIII в части касающейся; раздел XXIV. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". Приказ МЧС России от 16.03.2020г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» приложение № 1, 2.