Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» июля 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-012465



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Общеобразовательная школа со спортивным уклоном, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 71/8, стр. 3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА 727"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7743027693

ОГРН/ОГРНИП: <u>1037700004352</u> Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ш Волоколамское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3949

здания, кв. м		
1.6. Объем здания, куб. м		69219
1.7. Количество этажей		4
пожарной и взрывопоз	зданий, сооружений по жарной опасности ий производственного или	Не имеет
(системы противодым сигнализации, пожаро	м противопожарной защиты ной защиты, пожарной тушения, оповещения и й, внутренний и наружный опроводы)	наружный противо-пожарный водопровод; система пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го ти-па; система противодым-ной защиты (дымоудаление и компенсация удаляемых продуктов горения из кори-дора подвального этажа); системы управления техническими средствами противопожарной защиты, инженерными системами здания, в том числе разблокирование электрозамков на дверях, управление ра-ботой систем общеобмен-ной вентиляции и систем кондиционирования и т.п.; молниезащита.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчетное значение пожарного риска составляет - 0,21х10-6 год-1 Необходимость настоящей работы по расчёту пожарного риска обусловлена под-тверждением принятых в проекте решений в части обеспечения безопасной эвакуа-ции людей с учетом: - не предусмотрен дополнительный выход, ведущий непосредственно наружу (через утепленный тамбур) из пом. № 135 (Мастерская по обработке древесины) (п. 8.2.5 СП 1.13130.2009); - перед наружной дверью эвакуационного выхода из

лестничной клетки в осях 35-37/Х-Ш отсутствует горизонтальная входная площадка глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 5.2.3 СП 1.13130.2009); - длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет более 30 м. при угловой конфигурации (п. 7.8 СП 7.13130.2013); - ширина выходов из поэтажных лестничных клеток наружу, менее ширины маршей лестниц (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для объекта: Общеобразовательная школа со спортивным уклоном, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: Волоколамское шоссе, д. 71/8 стр.3., не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии выполнения требований ФЗ №123-ФЗ в полном объеме, Правил противопожарного режима в РФ, в части, относящейся к объекту.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 п.п. №4.3, №4.4,	Выполняется
	расстояния между	Nº4.14.	
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	ст. №68 ФЗ №123-ФЗ, СП	Выполняется
	противопожарное	8.13130.2009 п.п.	
	водоснабжение	№5.2,№5.18,№8.4, № 8.6.	
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 п.п. №№8.1, 8.6 –	Выполняется
	пожарной техники	8.8, 8.9,8.13	
4.4.	Конструктивные и	ст. №87, п.9 и ч.ч.1,6,8 ст.№88 ФЗ	Выполняется
	объемно-планировочные	№123-ФЗ; СП 2.13130.2012 Раздел	
	решения, степень	№5, п.п №№ 6.7.1 таблица №6,	
	огнестойкости и класс	6.7.15, 6.7.18; СП 4.13130.2013	
	конструктивной пожарной	п.п.№№	

	опасности	4.19,4.18,5.2.4,5.5.2,5.6.3,5.6.4; СП 7.13130.2013 п.№ 8.1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.№№53,89 ФЗ №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п.п. №№ 8.1.6,4.2.1,4. 2.2,4.2.6,4.2.7,4.3.1,4.3.3;4.3.4;4.4.1 0,4.4.4;8.1.5, 8.1.11,8.1.12,8.1.20,8.1 .21;8.2.1,8.2.3,4.2.5,6.7.15,8.1.1,8.1. 4,8.1.15,8.1.20,8.1.21,8.2.1,8.1.4; ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.1, п.5.2.4,п.5.2.7; СП 59.13330.2012 п.п. №№ 5.2.4,5.2.29,5.2.1 СП 1.13130.2009 п.п. №№ 4.2.5 (в части заужения ши-рины наружных две-рей л/к)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. №3, ч. 1, ст. 80, п. №1, ч. 1 и ч.2 ст. 90 ФЗ №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.п. №№7.2, 7.3,7.6, №7.10, №7.13, №7.14, №7.16,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 54,56,84,85 ФЗ №123-ФЗ СП 7.13130.2013 п.п. №7.2, №№7.4-7.8, №№7.11-7.12, СП 5.13130.2009 п.п. №№13.3.1,13.3.2,13.3.3, 13.3.4,13.3.6,13.3.7,13.3.8, 13.4,13.6 СП 3.13130.2009 п.п. №№3.1–3.5, №№4.1–4.8, №№5.1–5.5, раздел №№6, 7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 п.п. №№3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел №6 и раздел №7 СП 5.13130.2009 п.п.13.3.2,13.3,14.2 и приложение Р,13.3.6,13.3.8,13.3.9,1 3.3.13,13.5.1,13.5.2,13.5.3,13.13.1,1 3.13.2,13.14.5,13.14.6,13.14.9,13.14. 7,13.14.8,13.14.10,13.14.11,13.14.12 СП 7.131302013 п.п. №№4.1-4.3, №6.1, №6.11, № 6.13, №6.22, №6.23, №7.1, №7.2, №7.4-№7.6, №7.8, №7.11, №7.12, №7.14, №7.20,	Выполняется

		СП 6.13130.2013 п.п. №№ 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 – 44.14,	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ от 16.09.2020г. №1479 с дополнениями и из-менениями от 24.10.2022г. п.п. №№1-5, №9, №10, №№12-18, №№23-29, №№30-32, №№35-37, №№41-43, №№48, №49, №№54-56, раз-делы №XVIII и №XIX. ФЗ№123-ФЗ (ст.5,ст.48,ст.5 1,ст.60,ст.62,ст.64,ст.82-85,ст.87-89 ,ст.137	Выполняется