


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» августа 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-013088



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУЗ «НИИ НДХ и Т ДЗМ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБУЗ «НИИ НДХ и Т ДЗМ»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037789054687

ИНН: 7706517001

Место нахождения объекта защиты:

119180, г Москва, ул Большая Полянка, Дом 20 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.04.1901

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	589
1.6.	Объем здания, куб. м	23808
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)																
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ; ВПВ; АПС; СОУЭ 3-го типа; Системы дымоудаления и подпора воздуха															
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет по оценке пожарного риска не проводился.</p>																
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась.</p>																
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; таблица № 1, пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 65 ППР1479.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>пп. 1, 2 ст. 62, пп. 1,2 ст. 68 № 123-ФЗ; 5.2, 8.5-8.8 СП 8.13130.2020.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>ст. 63, п.6, ст. 69, 76, 90 п.1(1) № 123-ФЗ; п. 71 ППР1479.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень</td> <td>п.2 ст.6.1, п.1 ст.30, п.1 ст.31, п.1 ст.34, п.1 ст.35, п.1 ст.36, п.1 ст.37, п.1 ст.39, пп.1,2 ст.40, пп.1,2,5</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; таблица № 1, пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 65 ППР1479.	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	пп. 1, 2 ст. 62, пп. 1,2 ст. 68 № 123-ФЗ; 5.2, 8.5-8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 63, п.6, ст. 69, 76, 90 п.1(1) № 123-ФЗ; п. 71 ППР1479.	Выполняется	4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	п.2 ст.6.1, п.1 ст.30, п.1 ст.31, п.1 ст.34, п.1 ст.35, п.1 ст.36, п.1 ст.37, п.1 ст.39, пп.1,2 ст.40, пп.1,2,5	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется															
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69 № 123-ФЗ; таблица № 1, пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 65 ППР1479.	Выполняется															
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	пп. 1, 2 ст. 62, пп. 1,2 ст. 68 № 123-ФЗ; 5.2, 8.5-8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется															
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 63, п.6, ст. 69, 76, 90 п.1(1) № 123-ФЗ; п. 71 ППР1479.	Выполняется															
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	п.2 ст.6.1, п.1 ст.30, п.1 ст.31, п.1 ст.34, п.1 ст.35, п.1 ст.36, п.1 ст.37, п.1 ст.39, пп.1,2 ст.40, пп.1,2,5	Выполняется															

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.52, пп. 1, 2 ст. 58, п.1 (1-5) ст.80 пп. 1 – 3, 5, 6, 11 ст. 87, пп. 1 – 3, 13, 19 ст. 88 № 123-ФЗ; пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.2, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.7, 5.4.18, 6.7.19 СП 2.13130-2020; пп. 4.2, 5.1.1 СП 4.13130.2013; пп. 8.1, 8.7, 8.8 СП 7.13130.2013.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 1, 2, 3 ст. 53; пп. 1, 2, 3, 4, 8, 10-12, 14 ст. 89 № 123-ФЗ; пп. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.12, 4.2.18 - 4.2.20, 4.2.22, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1 - 4.3.4, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.9, , 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.7, 5.3.8. 7.1.2, 7.1.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.8 СП 1.13130.2020; пп. 5, 9, 10, 16, 17,23, 26, 27 ППР1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 1 ст. 76, п.1 (1,3) ст 90 №123-ФЗ; п. 26 ППР 1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пп. 2, 3 ст. 51, пп. 3, 4, 9, 11 ст. 52 пп. 1, 2 ст. 54 , пп 1, 2 ст. 55, пп. 1. 2 (4) ст. 56, п. 2 ст. 62, п. 2(1) ст. 68, п.1 (3, 4), пп. 6, 7, 9 ст.83, п. 1(1, 2, 3) пп. 4, 7, 8, 11 ст. 84, п. 3 ст. 86, пп. 1, 2 ст. 91 № 123-ФЗ; пп. 54, 55, 56 ППР 1479; пп.5.13 - 5.15, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.4, 6.5.1, 6.6.2, 6.6.16, 6.6.27, 7.1.3, 7.2.2, СП 484.131500.2020; пп. 4.4, 4.8 таблица-1 СП 486.131500.2020; пп. 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.12, 13.13.1, 13.14.1, 13.14.5, 13.14.6, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.13-13.15.15, 15.1-15.3, 16.2, 17.1, 17.2 приложение А СП 5.13130.2009; пп. 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.3, 5.4 СП 3.13130-2009; п. 5.3 СП 8.13130.2020; пп. 6.1.10, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 СП 10.131302020; пп.	Выполняется

		6.6, 6.8, 6.12, 6.13, 6.24, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 СП 7.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 54, 55 ППР 1479; пп. 5.1.4, 5.1.10-5.1.14, 13.1.10-13.1.12, 13.3.2, 13.3.12, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.15.2-13.15.4, 13.15.7, 13.15.13-13.15.15, 15.1-15.3, 16.2, 17.1, 17.2, приложение А СП 5.13130.2009; пп. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.3, 5.4 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 1, 2 ст. 60 № 123-ФЗ; пп. 3-5, 9, 11, 13, 16, 17, 21-23, 26-28, 30, 32, 33, 35-37, 43, 49, 50, 60, 103, 104, 392, 393, 394 ППР1479.	Выполняется