

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«18» августа 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-013974



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дошкольное образовательное учреждение №3, входящее в состав  
Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей  
инфраструктурой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА 727"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037700004352

ИНН: 7743027693

Место нахождения объекта защиты:

125424, г Москва, ш Волоколамское, Дом 71 стр. 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1261
1.6.	Объем здания, куб. м	19187
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наружный противопожарный водопровод;</li> <li>• внутренний противопожарный водопровод;</li> <li>• система пожарной сигнализации;</li> <li>• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа;</li> <li>• системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции;</li> <li>• системы управления техническими средствами противопожарной защиты, инженерными системами здания, в том числе разблокирование электрозамков на дверях, управление работой систем общеобменной и противодымной вентиляции и систем кондиционирования и т.п.;</li> <li>• молниезащита.</li> </ul>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчетное значение пожарного риска составляет - <math>0,85 \times 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup> Необходимость расчёта пожарного риска обусловлена подтверждением принятых в проекте решений в</p>		

части обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом: - ширина выходов из поэтажных лестничных клеток наружу (цокольный этаж), менее ширины маршей лестниц (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для объекта: дошкольное образовательное учреждение №3, входящее в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: Волоколамское шоссе, д. 71 стр.4А., не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии выполнения требований ФЗ №123-ФЗ в полном объеме, Правил противопожарного режима в РФ, в части, относящейся к объекту.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.п. №4.3 табл.1, №4.4, №4.14, № 6.11.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.2 ст.№ 62, ст.68 ФЗ №123-ФЗ. СП 8.13130.2009 табл.2, п.п. №5.2, №6.3, №8.4, № 8.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 ФЗ №123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п.п. №№8.1, 8.6 – 8.8, 8.9,8.13,8.15	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. №87ч.8, ст.№88, табл. 21, 22, 28, ч.8 ст.134, ФЗ №123-ФЗ; СП 2.13130.2012 Раздел №5, п.п №№ 6.7.1, 6.7.10,табл. 6.12, 6.7.12, СП 4.13130.2013 п.п.№№ 3.56,5.2.4,5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.2, п.5.2.1,5.1.7	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.№№53,89, табл. 29 ФЗ №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п.п. №№ 4.2.1,4.2.2,4.2.6,4.2.5,4.2.7,4.3.1,4.3.3;4.3.4; 4.4.7,4.4.10,4.4.4;5.1.1, 5.2.12,5.2.2, 5.2.4,5.2.5,5.2.7,5.2.12,5.2.13,5.2.14, 5.2.15,5.2.21,5.2.22,5.2.23,5.2.24,5.2.27,5.2.34,8.1.6, ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.1, п.5.2.4,п.5.2.7. СП 59.13330.2012 п.п. №№ 5.2.27,5.2.29,5.2.30 СП 1.13130.2009 п.п. №№ 4.2.5 (в части заужения ширины наружных дверей л/к на цокольном этаже)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. №3, ч. 1, ст. 80, п. №1, ч. 1 и ч.2 ст. 90 ФЗ №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.п. №№7.2, 7.3, 7.7,№7.10, №7.13, №7.14, №7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 54,56,84,85 ФЗ №123-ФЗ СП 3.13130.2009 п.п. №№3.1–3.5, №№4.1–4.8, №№5.1–5.5, раздел №№6, 7. СП 5.13130.2009 п.п. №№13.3.1,13.3.2,13.3.3, 13.3.4,13.3.6,13.3.7,13.3.8, 13.4,13.6. СП 7.13130.2013 п.п. №7.2, №№7.4-7.7, №№7.11-7.12,7.14,8.6, СП 10.13130.2009 Табл.3,п.4.1.10,4.1.12-4.1.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 п.п. №№3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел №6 и раздел №7 СП 5.13130.2009 п.п.13.3.1,13.3.2,14.2 и приложение Р,13.3.6,13.3.8,13.3.9 ,13.3.13,13.5.1,13.5.2,13.5.3,13.13.1, 13.13.2,13.14.5,13.14.6,13.14.9,13.14.7,13.14.8,13.14.10,13.14.11,13.14.12. СП 7.131302013 п.п. №№4.1-4.3, №6.1, №6.11, № 6.13, №6.22, №6.23, №7.1, №7.2, №7.4-№7.6, №7.8, №7.11, №7.12, №7.14, №7.20, СП 6.13130.2013	Выполняется

		п.п. №№ 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 – 44.14	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ от 16.09.2020г. №1479 с дополнениями и изменениями от 24.10.2022г. п.п. №№1-5, №9, №10, №№12-18, №№23-29, №№30-32, №№35-37, №№41-43, №№48, №49, №№54-56, разделы №XVIII и №XIX. ФЗ№123-ФЗ (ст.5,ст.48,ст.51,ст.60,ст.62,ст.64,ст.82-85,ст.87-89,ст.137	Выполняется