Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» сентября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-015982

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Многофункциональное здание ОАО "Голутвинская слобода"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛУТВИНСКАЯ СЛОБОДА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739215404 ИНН: 7706217696

Место нахождения объекта защиты:
119180, г. Москва, пер. 1-й Голутвинский, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.09.2001
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	27
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2030
1.6.	Объем здания, куб. м	64181

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации (адресная), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (III-й тип), внутренний противопожарный водопровод, система противодымной защиты (подпор в шахты лифтов и в лестничные клетки, ДУ из помещения автостоянки на (-)1 этаже, ДУ из коридоров 8 и 9 этажей). Спринклерная установка пожаротушения автостоянки на (-)1 этаже, в офисных помещений на 3-9 этажах.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчетная величина пожарного риска в здании равна 2,592 · 10-7	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Договор страхования имущества от огня и других опасностей № SGZPG - 33230000004004 от 14.03.2023	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	П.65 ППР в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) Ч.1 ст.69 №123-ФЗ П.п. 4.3, 4.6, 4.11, 4.12 СП 4.13130	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62 №123-ФЗ П.48 ППР в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.1 ч.1 ст.90 №123-ФЗ П.71 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.ст.29, 52, 53, 57, 87 №123-ФЗ Ч.2 ст. 32 №123-ФЗ Ч.1 ст.88 №123-ФЗ П.16 (е, н) ППР в РФ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.ст. 5, 53, 89 №123-ФЗ Ст.3 №69-ФЗ П.п. 23, 26, 27 ППР в РФ ПП РФ от 22.07.20 №1084 в целом.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ч.2, ст.90 №123-ФЗ П.17(б) ППР в РФ П.7.16 СП 4.13130	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.ст. 54, 83, 84, 85, 86, 91 №123-ФЗ П.п. 48, 50, 51, 52, 54, 55 ППР в РФ ПП РФ от 01.09.21 №1464 в целом.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Ст.ст. 83,85 №123-ФЗ П.п.5.2, 6.1.1	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.13111500.2020 П.п. 52 ППР в РФ.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 48, 50, 54, 60, 288, 293, 392, 393, 394, 400, 406, 407 ППР в РФ Приказ МЧС от 18.11.21 №806 в целом. Ст.37 №69-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.