Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» октября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-016258

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Помещения музея Автономной некоммерческой организации "Проектный центр Комплекса городского хозяйства Москвы"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Автономная некоммерческая организация "Проектный центр Комплекса городского хозяйства Москвы"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700008812 ИНН: 9701152689

Место нахождения объекта защиты:
129223, г Москва, пр-кт Мира, Дом 119 стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
24.04.1954
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1268
1.6.	Объем здания, куб. м	16496

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации; система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре 3 типа; внутренний противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
150 000,00 рублей	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3, п. 4.12	Выполняется
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарное водоснабжение	№ 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62; СП 8.13130.2020 п. 5.2, п. 8.8, п. 8.9	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1) ч. ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.10, п. 8.1.14; СП 8.13130.2020 п. 10.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1), п. 5) ст. 52, ч. 1 ст. 57, ч. 2 ст. 87, ч. 6 ст. 87; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, п. 5.6.4, п. 6.1.39, п. 6.1.40, п. 6.2.2, п. 6.2.10; СП 2.13130.2020 п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.4, п. 5.3.6, п. 5.4.8-5.4.14, п. 5.4.15, п. 5.4.16, п. 5.4.17, п. 5.4.18, п. 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1, ч. 4 ч. 7, ч. 11, ч. 14 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.2, п. 4.2.6, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.12, п. 4.2.13, п. 4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.23, п. 4.2.24, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.9, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.10, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.13, п. 4.4.14, п. 4.4.15, п. 4.4.16, п. 4.4.18, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.5, п. 7.1.6, п. 7.1.8, п. 7.1.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 7.2, п. 7.3, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.8 п. 7.10, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16, п. 7.17	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 56, ч. 2 ст. 61, ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 82, ч. 9 ст. 83, ч. 1, ч. 3-4, ч. 5-6 ст. 84, ч. 1, ч. 3, ч. 6-9, ч. 10 ст. 85, ч. 1-6 ст. 103, ч. 1-5 ст. 104; СП 3.13130.2009 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6-4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4-5.5; СП 7.13130.2013 п. 6.13, п. 7.2, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.9, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.17, п. 7.22, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8; СП 484.1311500.2020 п. 5.12-5.16, п. 5.17-п. 5.19, п. 6.2.13, п. 6.6.7, п. 6.6.9, п. 6.6.11, п. 6.6.12, п. 6.6.16, п. 6.6.18, п. 6.6.27, п. 6.6.32, п. 6.6.34, п. 6.6.36, п. 6.6.38, п. 6.6.39, п. 7.1.10; СП 485.1311500.2020 п. 5.3, п. 5.5, п. 6.1.4, п. 6.1.6, п. 6.1.13, п. 6.1.16, п. 6.1.20, п. 6.1.21, п. 6.2.3, п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 6.2.11, п. 6.2.12, п. 6.2.14, п. 6.2.20, п. 6.2.21, п. 6.7.1.7, п. 6.7.1.9, п. 6.7.1.12, п. 6.7.1.13, п. 6.7.1.14, п. 6.7.1.15, п. 6.7.1.18, п. 6.7.1.21, п. 6.7.1.23, п. 6.7.1.26, п. 6.7.1.27, п. 6.7.1.33, п. 6.7.1.43, п. 6.7.2.11, п. 6.7.4.2, п. 6.7.4.4, п. 6.7.4.7, п. 6.8.2, п. 6.8.3, п. 6.8.7, п. 6.8.9, п. 6.8.11; СП 486.1311500.2020 п. 4.4 прил. А; СП 10.13130.2020 п. 6.1.6, п. 6.1.7, п. 6.1 .12, п. 6.1.18, п. 6.1.23, п. 6.1.25, п. 6.1.26, п. 6.1.27, п. 6.1.28, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.10, п. 6.2.14, п. 7.2, п. 7.6, п. 7.15, п. 12.3, п. 12.9, п. 12.11, п. 12.12, п. 12.13, п. 12.14, п. 12.15, п. 12.17-12.18, п. 12.22, п. 14.4.2; СП 6.13130.2021 п. 5.2, п. 5.11, п. 5.12, п. 6.3, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.8; ГОСТ 31565-2012 п. 6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5. ч. 1. ч. 4 ст. 83, ч. 1, ч. 8, ч. 9 ст. 85; СП 484.1311500.2020 п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.7, п. 7.1.9, п. 7.2.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2; СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства от 16.09.2020№1479) п. 2-3, п. 8, п. 9, п. 10-16, п. 17, п. 18, п. 23, п. 26-27, п. 29, п. 31-32, п. 35-37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 43, п. 45, п. 47, п. 48, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54-56, п. 59-60, п. 63, п. 65-67, п. 69, п. 71, п. 73, п. 98, п. 124, п. 286, п. 288, п. 293, п. 372, п. 392-393, п. З95-404, п. 405, п. 406-409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.