Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» октября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-017653

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АНО "Высшая школа сценических искусств"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Высшая школа сценических искусств"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700257071 ИНН: 9717093213

Место нахождения объекта защиты:
129594, г Москва, ул Шереметьевская, Дом 6 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
07.06.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования |
| 1.4. | Высота здания, м | 27 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 476 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1472 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка пожарного риска не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| - | |

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п. 4.3, СП 4.13130.2013, п. 65, п. 73 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п. 4.1, СП 8.13130.2009 п. 4.4, СП 8.13130.2009 п. 5.2, Табл. 2, СП 8.13130.2009, п. 48, п. 49 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 8.1, 8.2, 8.4, СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.7, 8.8, СП 4.13130.2013, п. 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 4.18, п. 5.1.1 - п. 5.1.4; п. 5.6.1; п. 5.6.4; п. 6.11.5; п. 6.11.7-6.11.9; п. 6.11.11; п. 6.11.15; п. 6.11.17; п. 6.11.20, СП 4.13130.2013, п. 8.1, п. 8.5, СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 8.1.11, 9.4.3 СП 1.13130.2009 п.п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.12, п. 8.1.21, СП 1.13130.2009; п. 5, п. 2, п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 31, п. 36, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 4.2.5 - п. 4.2.7, п. 8.1.3, 9.4.6, СП 1.13130.2009 п. 4.4.10, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п.4.4.1, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 8.1.3, СП 1.13130.2009 ст.88 ч. 1- ч. 9, 13, 19, Федеральный закон №123-ФЗ ст. 138 ч.1 - ч. 6, Федеральный закон №123-ФЗ п. 4.1.3, СП 1.13130.2009 п. 4.2.2-п. 4.2.7, п. 4.2.9, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1-п. 4.3.4, СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 подп. б,г, п. 4.4.2-п. 4.4.4, п. 4.4.6-п. 4.4.10, СП 1.13130.2009 п. 8.1.1-п.1.7, п. 8.1.11-п. 8.1.13, п. 8.1.15, п. 8.1.19, п. 8.3.2-п. 8.3.3, п. 8.3.7 - п.8.3.8, п. 9.4.1- п. 9.4.3, п. 9.4.5- п. 9.4.7, СП 1.13130.2009 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п. 7.2, СП 4.13130.2013 п. 7.3, 7.6, СП 4.13130.2013 п. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, СП 4.13130.2013 п. 7.14, СП 4.13130.2013 п. 7.15, СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты | п. 48, п. 54, п. 60, п. 407, п. 403, п. 406 Постановления Правительства | Выполняется |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1.1, Таблица 2; п. 4.1.7, п. 4.1.8, СП 10.13130.2009; ст. 86, Федеральный закон №123-ФЗ ст. 83 ч.1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Федеральный закон №123-ФЗ; п. 5.1.1-п. 5.1.2, п. 5.1.4, табл. 5.1-5.3, п. 5.1.5, п. 5.1.9-5.1.14, СП 5.13130.2009 Таблицы А1, А3, СП 5.13130.2009 п. 5.10.11-п. 5.10.17, СП 5.13130.2009 п. 5.10.37-п. 5.10.39, СП 5.13130.2009 ст. 83, Федеральный закон №123-ФЗ п. 13.1.1; п. 13.1.9; п. 13.1.10; п. 13.1.12, п. 13.3.1 - 13.3.4 п. 13.13.1 - 13.13.3; Приложение А, п. А4-А5, табл. А3 п.п. 1, 4, 4.2, 5.2, 6, 8, 8.2, 9.2, 20, 35.2, 36.2, 38, СП 5.13130.2009 ст. 91, Федеральный закон №123-ФЗ ст. 103, Федеральный закон №123-ФЗ, п. 13.2.1 – п. 13.2.2, п. 13.15.3, СП 5.13130.2009 п. 3.1- п. 3.5, п. 4.4, табл. 2, СП 3.13130.2009 п. 13.4.1, табл. 13.3, СП 5.13130.2009 Приложение Н, табл. Н1.п. 13.13.1, п. 13.13.2, СП 5.13130.2009 п.п.13.14.5-13.14.13, СП 5.13130.2009 п. 14.1 - п. 14.4 СП 5.13130.2009; ст. 83 ч. 4, Федеральный закон №123-ФЗ, п. 6.24, СП 7.13130.2013 Ст. 84, Федеральный закон №123-ФЗ п. 4.1 - п. 4.2, СП 3.13130.2009 п. 5.1 - п. 5.5, СП 3.13130.2009 п.п.13.14.10-13.14.13, СП 5.13130.2009 ст. 56 ч.2 п.1,3,4 №123-ФЗ; п. 7.2, СП 7.13130.2013 п. 7.1, п. 7.4 - п. 7.6; п. 7.8; п. 7.11 - п. 7.12, СП 7.13130.2013 ст. 87 ч.1-ч.3; ч. 5-ч. 10, Федеральный закон №123-ФЗ по табл. 6.9, СП 2.13130.2012 п. 4.17, СП | | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4.13130.2013, п. 5.4.10, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 ст. 134 ч.2 табл. 27 Федеральный закон №123-ФЗ ч. 6, таб. 28, таб. 29 ст. 134 ч.2,3,5-ч. 8, ч. 14, ч. 15, Федеральный закон №123-ФЗ ст. 137 ч. 1, 2, 4, 5, 6, Федеральный закон №123-ФЗ п. 5.1, СП7.13130.2013 п. 6.1-п. 6.5, СП 7.13130.2013 п. 6.8-п. 6.14, п. 6.16-п. 6.17, СП 7.13130.2013 п. 6.22, СП 7.13130.2013 п. 6.24, СП 7.13130.2013 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст. 53, ст. 89 ч. 1 - ч. 4, 7, 8, 10-ч. 12, ч. 14 подп. 5, Федеральный закон №123-ФЗ п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 8.1.11, 9.4.3 СП 1.13130.2009 п.п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.12, п. 8.1.21, СП 1.13130.2009; п. 4.2.5 - п. 4.2.7, п. 8.1.3, 9.4.6, СП 1.13130.2009, п. 4.4.10, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п.4.4.1, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 8.1.3, СП 1.13130.2009 ст.88 ч. 1- ч. 9, 13, 19, Федеральный закон №123-ФЗ ст. 138 ч.1 - ч. 6, Федеральный закон №123-ФЗ п. 4.1.3, СП 1.13130.2009 п. 4.2.2-п. 4.2.7, п. 4.2.9, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1-п. 4.3.4, СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 подп. б,г, п. 4.4.2-п. 4.4.4, п. 4.4.6-п. 4.4.10, СП 1.13130.2009 п. 8.1.1-п.1.7, п. 8.1.11-п. 8.1.13, п. 8.1.15, п. 8.1.19, п. 8.3.2-п. 8.3.3, п. 8.3.7 - п.8.3.8, п. 9.4.1- п. 9.4.3, п. 9.4.5- п. 9.4.7, СП 1.13130.2009 п. 4.6 – п. 4.7, п. 5.2.1- п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.3.2 – п. 5.3.4, п. 5.4.4, п. 5.4.7- п. 5.4.10, п. 5.4.16 – п. 5.4.17, п. 6.3.1 табл. 6.5, п. 6.7.1, СП 2.13130.2012 п. 4.18, п. 5.1.1 - п. 5.1.4; п. 5.6.1; п. 5.6.4; п. 6.11.5; п. 6.11.7-6.11.9; п. 6.11.11; п. 6.11.15; п. 6.11.17; п. 6.11.20, СП 4.13130.2013, п. 8.1, п. 8.5, СП | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 7.13130.2013 п. 4.4, 4.5 СП 6.13130.2013, п.3.4, СП3.13130.2009, п. 4.14, СП 6.13130.2013, Ст. 82 ч. 3,4,5,7,8,9,10,13, Федеральный закон №123-ФЗ п. 4.1-п. 4.5, СП 6.13130.2013 | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п. 3, п. 4, п. 23, п. 27, п. 32, п. 37, п. 2, п. 42, п. 407, п. 403, п. 406 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.