Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» октября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-017862

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Офисно-торговый комплекс со складскими помещениями ООО «Дельта-Рессурс»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Рессурс»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045000923714 ИНН: 5003052430

Место нахождения объекта защиты:
108814, г Москва, п Сосенское, км Калужское шоссе 23-й, Дом 15 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
05.11.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	877
1.6.	Объем здания, куб. м	58747

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-система автоматической пожарной сигнализации и управления инженерными системами при пожаре; -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -система спринклерного пожаротушения; -система дымоудаления -система внутреннего и наружного противопожарного водопровода -насосная станция автоматического пожаротушения;

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Qв= 0,000001. На путях эвакуации исключить размещение горючей нагрузки	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка ущерба имуществу третьих лиц не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты» п.4.3-4.4.п4.12 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.3.11, п.3.12,п.3.14, п.5.9, п.5.10, п.5.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1, п.7.2, п. 8.1, п.8.6-8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.58,87 табл.21-23 СП2.13130.2020 «Системы пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.4.16 СП4.13130 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.6.7.2, п.6.7.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53, ст.54, ст.89 СП1.13130.2020 п. 4.1.2, п.4.2.1-4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1-4.3.7, п.4.4.1-4.4.9, п.4.4.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара	регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 СП4.13130.2013 п.7.1, п.7.2, п.7.3-7.8	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123 от 22. 07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62, ст.83,ст.84,ст.85, ст.86 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1-3.5, п.4.1-4.2, п.4.4, п.4.8. п.5.1,. п.5.3, п.5.4 СП 484.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5.1-5.2, п.5.5-5.9, п. 6.11-6.16, п. 6.2.1-6.2.12. п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п6.5.1-6.5.4, п.6.6.2-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.16, п.6.627, п.6.6.32, ст.7.2, ст.7.3, ст.7.7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52, ст.54, ст.83, ст.84 СП484.1311500.2020 п.7.1.1-7.1.13, п.7.2.1-7.2.4, п.7.5.1 СП5.13130.2009 п.14.2, п.14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	ППР «Правила противопожарного режима в РФ» №1479 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	16.09.2021г. п.2,3,5,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21-32,34-36-37-41-42-43, 48-50,51-52, 54-56, 60-63,65,70,71,73,77,78,79,337-372,397-404,406,407,409,412,413	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.