Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» ноября 2023 г. Регистрационный № 77-08-2023-018220



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Управление социальной защиты населения Северного административного округа города Москвы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Управление социальной защиты населения Северного административного округа города Москвы

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739533557

Место нахождения объекта защиты:

127474, г Москва, ул Дубнинская, Дом 15 к. 2

ИНН: 7713093917

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	51	

1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		196
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м		,	23040
1.7.	Количество этажей		17	
1.8.		я наружных установок по пожарной Не имеет		е имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по			
	пожарной и взрывопожарной опасности			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты		АПС адресно-аналоговая,	
	(системы противодымной за	*	СОУЭ 2 типа, первичные	
	сигнализации, пожаротуше		средства п	ожаротушения.
	управления эвакуацией, вну	1		
	противопожарные водопров	воды)		
	Γ -			
2.	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указывают			
				<u> </u>
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
	1	тип систем противопож	-	Ы)
	ı	ожарного риска не пров		
3.		го ущерба имуществу		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уши имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документо			
			ты документов	
Crn		страхования)	O (110 TI) 1	w6.70¥.00 w0.730w
4.	ма ущерба имуществу треть			· ·
4.	<u>сведения о выполне</u> безопасности, выполнен	ении мероприятий по ние которых полжно (
	desonativeth, bbitositet	<u>защиты </u>	occiic inda	Iben na oobekte
	Наименование	Реквизиты нормативны	IX П и зроргіх	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных д	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопа	•	выполняется/не
	мероприятия	перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих тр	•	выполнистся
		пожарной безопасност		
		защиты	n k oobekiy	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 "(Система	Выполняется
'	расстояния между	противопожарной з		Выполимется
	зданиями и сооружениями	Ограничение распрос		
	Sammin i coopynominimi	пожара на объектах	_	
		nomapa na oobektaa	Smith in	

		Требования к объемно-	
		_	
		планировачным и конструктивным решениям" (с Изменениями № 1 от	
		14.02.2020) (п.4.3)	
		, , , ,	
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2009 "Системы	Выполняется
	противопожарное	противопожарной защиты.	
	водоснабжение	Источник наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности" (п.8.6, 9.11)	
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 "Система	Выполняется
	пожарной техники	противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировачным и конструктивным	
		решениям" (с Изменениями № 1 от	
		14.02.2020) (п.8.1, 8.6, 8.7);	
		Федеральный закон от 22.07.2008	
		№ 123-ФЗ "Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности" (п.1 ст.90)	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	объемно-планировочные	№ 123-ФЗ "Технический регламент	
	решения, степень	о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности" (ст.32); СП	
	конструктивной пожарной	2.13130.2020 "Системы	
	опасности	противопожарной защиты.	
		Обеспечения огнестойкости	
		объектов защиты" (п.6.8.1); СП	
		4.13130.2013 "Система	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировачным и конструктивным	
		решениям" (п.5.1.1, 5.5.7)	
4.5.	Обеспечение безопасности		Випопидатод
+. J.		_	Выполняется
	людей при возникновении	№ 123-ФЗ "Технический регламент	
	пожара, эвакуационные	о требованиях пожарной	
	пути и выходы	безопасности" (пункты 1-4, 7-11	
	1	ст.84, 1,2,4,7,8,10,11,12,14 ст.89;	

		СП 1.13130.2009 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы"	
		(п.4.2.1, п.4.2.7); СП 3.13130.2009	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности" (п.3.3, 4.1.2, 4.2,	
		4.4.1, 5.1, 5.5, 7.1.11, Табл.1 п.12)	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	пожарно-спасательных	№ 123-ФЗ "Технический регламент	2211011101101
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности" (пп.1 п.1 ст.90); СП	
	полири	1.13130.2009 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы"	
		$(\pi.4.1.2, 4.1.3)$	
4.7	C	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D
4.7.	Системы	П 3.13130.2009 "Системы	Выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты. Система	
	(системы противодымной	оповещения и управления	
	защиты, пожарной	эвакуацией людей при пожаре.	
	сигнализации,	Требования пожарной	
	пожаротушения,	безопасности" (п.3.3, 4.2, 5.1, 5.5,	
	оповещения и управления	Табл.1 п.12); СП 4.13130.2013	
	эвакуацией, внутренний и	"Система противопожарной	
	наружный	защиты. Ограничение	
	противопожарные	распространения пожара на	
	водопроводы)	объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировачным и	
		конструктивным решениям"	
		(п.5.1.10, 6.1.22, 6.3.22); СП	
		5.13130.2009 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Установки пожарной сигнализации	
		и пожаротушения автоматические.	
		Нормы и правила проектирования"	
		(п.12.2.1, 12.2.2, 13.13.1, 13.14.2,	
		13.14.5, 14.2); СП 9.13130.2009	
		"Техника пожарная огнетушители	
		требования к эксплуатации"	
		(п.4.3.1 - 4.3.7, 4.3.9 - 4.3.14, 4.3.16,	
		1 -	

1		4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4);	
		Федеральный закон от 22.07.2008	
		№ 123-ФЗ "Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности" (ст.60, пп.1 п.1	
		ст.90)	
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 "Системы	Выполняется
	взаимодействие	противопожарной защиты.	
	оборудования	Установки пожарной сигнализации	
	противопожарной защиты	и пожаротушения автоматические.	
	с инженерными системами	Нормы и правила проектирования"	
	зданий и оборудованием,	$(\pi.12.2.1, \pi.12.2.2, 13.13.1, 13.14.1,$	
	работа которого	13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.9,	
	направлена на	13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.20,	
	обеспечение безопасной	15.3, 16.1); СП 6.13130.2009	
	эвакуации людей, тушение	"Системы противопожарной	
	пожара и ограничение его	защиты. Электрооборудование.	
	развития	Требования пожарной	
		безопасности" (п.4.2, 4.3)	
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	от 16.09.2020 № 1479 "Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в	
	защиты и	Российской Федерации" (п.2, 3, 4,	
	противопожарный режим	5, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 32,	
		35, 36, 37, 54, 372, 392, 393, 394,	
		395, 396, 397, 403, 407, 409);	
		Федеральный закон от 22.07.2008	
		№ 123-ФЗ "Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности" (ст.32, 51 - 57, 60, 62	
		- 64, 81 - 85, 89, 91, табл. 11 и 28);	
		Приказ МЧС России от 12.12.2007	
		№ 645 "Обучение мерам пожарной	
		безопасности работников	
		организации" (п.2, 4 - 12, 14, 16, 17,	
		21 - 32, 34 - 37, 39); ΓΟCT	
		12.1.004-91 "Система стандартов	
		безопаснотси труда. Пожарная	
		безопасность. Общие требования"	
		(п.1.1, 1.3, 1.6, 3.1, 3.3)	
	<u> </u>	(11.1.1, 1.3, 1.0, 3.1, 3.3)	