Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» ноября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-019683

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (Легковозводимая каркасно-тентовая конструкция (20х70) корпус А/1)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "М.ПРОГРЕСС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700348510 ИНН: 7718016306

Место нахождения объекта защиты:
129336, г. Москва, ул. Стартовая, д. 4, корп. А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.06.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1400
1.6.	Объем здания, куб. м	7840
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Легковозводимая каркасно-тентовая конструкция, размером 20х70 м. корпус А/1, функциональной пожарной опасности Ф1.1, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Стартовая, вл.4, корпус А (кадастровый номер 77:02:0012002:12), проведена в 2020 г. производителем конструкции – ООО «Родер» (ОГРН - 1065044012890, ИНН 5044052189). Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска, для объекта составляет 2,11*10-8 и не превышает нормативное (допустимое) значение 1*10-6, регламентированное частью 1 статьи 79 Федерального закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска при оценке пожарного риска не учитывался.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Исходя из собственной оценки возможность ущерба имуществу третьих лиц исключена.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной	Выполняется

		деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г., ВНПБ 110-21 согласованный Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России письмом № М-19-1281 от 03.08.2021	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.