


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» ноября 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-021157



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общественное здание торгового назначения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Товарищество собственников недвижимости «Хорошевка Сьютс»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1227700608882**

ИНН: **1227700608**

Место нахождения объекта защиты:

125284, г Москва, ш Хорошёвское, Дом 38 стр. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3000
1.6.	Объем здания, куб. м	150000
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС СОУЭ 3го типа ВПВ ПДЗ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Величина индивидуального пожарного риска для данного сценария составляет: $Q_{в,i}=Q_{п,i} \cdot (1-K_{ап,i}) \cdot R_{пр,i} \cdot (1-R_{э,i}) \cdot (1-K_{п.з,i}) = 0,04 \cdot (1 - 0,9) \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,999) \cdot (1 - 0,8704) = 0,26 \cdot 10^{-6}$			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Табл 1 СП 4.13130.2013 изм. № 3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.10 СП 8.13130.2020, п. 5.17 СП 8.13130.2020) п. 8.9 СП 8.13130.2020) (ч.16, 17 ст. 68 ФЗ № 123, п. 8.8. СП 8.13130.2020) п. 5.18 СП 8.13130.2020. ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008	Выполняется

		г. № 123-ФЗ)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	7.1 СП 4.13130.2020 ст. 90 ч.1 ФЗ № 123),	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл. 21, ч.2 ст.30 и ч.2 ст. 87 ФЗ № 123 ч. 2 ст. 137 ФЗ № 123 табл 6.11 СП 2.13130.2020 ч.7 ст.88 ФЗ № 123 п. 5.2.2. СП 2.13130.2020 ч.14 ст. 88 ФЗ № 123 ч.4 ст. 137 ФЗ № 123 п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 ч. 5 ст. 137 ФЗ № 123 п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 ст. 88 ч. 8 ФЗ № 123 п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 п. 5.3.6. СП 2.13130.2020 п. 7.1.11 СП 1.13130.2020 п 5.1.2 СП 4.13130.2013 изм. № 3 п. 16 ст 88 ФЗ 123	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 5.4.16 «а» СП 1.13130.2020 п. 4.4.13 СП 1.13130.2020 п. 5.4.16 «г» СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 «д» СП 1.13130.2020 п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 п.4.2.22 СП 1.13130.2020 ст.6, ч.7 ст.89 № 123-ФЗ п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 п. 7.1.3 СП 1.13130.2020 п.4.2.17 СП 1.13130.2020 п.4.2.19 СП 1.13130.2020 п.4.2.19 СП 1.13130.2020 п. 4.4.2 и п. 4.4.1 «в» СП 1.13120.2020 п.4.2.1 СП 1.13130.2020 п. 7.1.1. и п 4.4.3 СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, 4.2.10 СП 1.13130.2020 п. 5.4.16 «б» СП 2.13130.2020 п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 п. 7.6.2-7.6.5 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пп 7.10-7.13 СП 4.13130.2013 изм № 3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	п. 7.2 «ж» СП 7.13130.2013 изм. № 1 , п. 8.8 СП 7.13130.2013 изм. № 1	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 4.4. СП 3.13130.2009 табл 1 СП 3.13130.2009 прил А СП 484.1311500.2020 п.п. 5.3 и 5.4 СП 484.1311500.2020 п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020 п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020 п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020 п. 6.5.1 ГОСТ Р 59638-2021 п.6.6.3.СП 484.1311500.2020 п.7.1.3 СП 484.1311500.2020 табл 7.1 СП 10.13130.2020 п. 4.1.8 СП 10.13130.2020 п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 п. 4.1.12 СП 10.13130.2020 п.4.2.7 СП 10.13130.2020 п. 4.2.10 СП 10.13130.2020 п. 4.1.7 СП 10.13130.2020 п.4.2.8 СП 10.13130.2020 п. 12.15 СП 10.13130.2020 п.5.1, 5.8 СП 6.13130.2021 ст. 82, 142, 143 № 123-ФЗ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 6.4, 6.6, п. 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2, раздел 7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 12, 16 «о» , 48, 54, 50, 27«г», 16«к», 24, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»	Выполняется