

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-022571



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестТехнологии"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТТЕХНОЛОГИИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5147746284769

ИНН: 7751525558

Место нахождения объекта защиты:

108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Научная, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1492
1.6.	Объем здания, куб. м	15481

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации: -Система адресной пожарной сигнализации, построенная на базе интегрированной системы охраны ИСО "Орион" НВП "Болид" 2. Система вытяжной противодымной вентиляции: - Система приточно-вытяжной вентиляции, предусматривается независимая механическая общеобменная вентиляция в объеме нормативной кратности воздухообмена. 3. Система оповещения и управления эвакуацией: - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа 4. Система внутреннего противопожарного водопровода: - Система внутреннего хоз-питьевого водопровода тупиковая, с присоединением к наружным сетям одним вводом и оборудована водомерным узлом, запорной и регулирующей арматурой 5. Система наружного противопожарного водопровода: - Наружное пожаротушение предусматривается от двух существующих пожарных

		гидрантов расположенных на сети совмещенного водопровода диаметром 160 мм на территории промплощадки	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
163 000 000			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ от 22.07.2008 г. глава 16, ст. 69, СП 4.13130.2013 п. 6.1.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ от 22.07.2008 г. глава 15 ст. 68, СП 8.13130.2020 таблица 3, п. 4.1, п. 5.3, п.8.9, п. 8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 ст. 71, СП 4.13130.2013 п. 7.1-7.3, п. 8.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	123-ФЗ от 22.07.2008 таблицы 21, 22, 23, 24, п. 1, п. 2, п. 5, п. 6, п. 7, п. 11 ст. 87, СП 2.13130.2020 п.6, п.	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	6.1.1 таблица 6.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 89, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 23, СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, 4.2.18	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ от 22.07.2008 № 1479 ст. 90, СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 89, СП 3.13130.2009 п. 3.3-3.5, 5.1, п.5.4, п. 6, п. 7, СП 484.1311500.2020 глава 5, 6, п. 6.6.16 таблица 2, СП 7.13130.2013 п. 8.5, СП 6.13130.2021 п. 6.2, 6.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ от 22.07.2008 глава 19 ст. 81-85, СП 7.13130.2013 п. 6, СП 484.1311500.2020 п. 7.1.13	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 5, Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 приложение 1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 2-4, п. 6, п. 9-14, п. 22-24, п. 30, п.32, п.35, п. 36, п. 37, п. 42, п. 43, п. 50, п. 54, п. 55, п. 60	Выполняется