

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-023713



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 338 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Ф. АВДЕЕВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739421081

ИНН: 7723187113

Место нахождения объекта защиты:

108803, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 80,
стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.08.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	13						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1703						
1.6.	Объем здания, куб. м	20806						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 3 типа, ПДЗ, АУПС						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Величина индивидуального пожарного риска в здании Объекта защиты составляет $1,685 \cdot 10^{-7}$, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилось.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 16; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» пункты 4.3-4.4; п. 65 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» пункты 5.1, 5.2, 5.17, 6.3, 8.8, 8.9; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	ст.90 Федеральный закон от	Выполняется

	пожарной техники	<p>22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 65 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.1, 8.6 – 8.9; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст.28, 80 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» гл. 4, гл.5 разд.5.3, 5.4, гл.6; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ст. 52, 53, 89, табл.28 Федеральный	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» гл.4, разд. 5.1, 5.2; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» гл.7; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ч.3 ст.52, ст.54, ст.62, ч.2 ст.82, ст.83, ст.86, ч.1 ст.91, ст.103 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 ПП РФ от	Выполняется

<p>оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» гл. 4 – 7; СП 484.131500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» гл.6, разд.6.1, прил.А; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» ч.7; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» разд. 7, разд.10; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» разд.6, разд.7; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.</p>	
<p>4.8. Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами</p>	<p>п.3 ст.53, п.1 ст.54, ст.55, ст.56 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП</p>	<p>Выполняется</p>

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» гл.7, разд.7.2, 7.5, 7.7; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» разд.7; специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.5, ст.51, ст.53, ст.60, ст.81 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 2-5, 8-17, 22, 23, 26, 27, 30-32, 35-37, 41, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 73, гл. XIX прил. 1.2; Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности»;	Выполняется

	специальные технические условия на проектирование и строительства в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Дошкольная образовательная организация на 300 мест корп. 2.10» по адресу: Г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово.	
--	--	--