

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-023721



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 338 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Ф. АВДЕЕВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739421081

ИНН: 7723187113

Место нахождения объекта защиты:

108803, г. Москва, п. Воскресенское, п. Воскресенское, д. 36А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4567

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	67215
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 3 типа, ПДЗ, АУПС, ВПВ. НПВ
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке эффективности и безопасности эвакуации людей в случае возникновения пожара дают основания считать, что условия безопасной эвакуации людей ($\tau_p \leq t_{нб}$) выполняется. Количество и объемно-планировочные решения эвакуационных путей до безопасной зоны обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания, до достижения критической продолжительности пожара своих предельно- допустимых значений, при условии обязательного выполнения организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте. Эвакуация людей из здания завершена до наступления предельно-допустимых значений опасных факторов пожара, что соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». - Вероятность эвакуации людей составляет $P_{Э} = 0,999001$; - Уровень безопасности людей в случае возникновения пожара отвечает требуемому ($Q_{В} = 3,1 \times 10^{-7} \leq Q_{НВ} = 1 \times 10^{-6}$) - Вероятность предотвращения воздействия ОФП на людей $P_{В} \geq 0,999999$, что соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб третьих лиц от пожара исключен.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл. 16 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» пункты 4.3- 4.13, таблица 1; п. 65 ПП РФ от 16.09.2020 Выполняется 4 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	П. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» пункты 5.1, 5.2, 5.17, 6.3, 8.8, 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 65 ПП РФ от	Выполняется

		16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.1, 8.6 – 8.9	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.28, 80 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» гл. 4, гл.5 разд.5.3, 5.4, гл.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, 53, 89, табл.28 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» гл.4, разд. 5.1, 5.2;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» гл.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Ч.3 ст.52, ст.54, ст.62, ч.2 ст.82, ст.83, ст.86, ч.1 ст.91, ст.103 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» гл. 4 – 7; СП 484.131500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» гл.6, разд.6.1, прил.А; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» ч.7; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» разд. 7, разд.10; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» разд.6, разд.7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.3 ст.53, п.1 ст.54, ст.55, ст.56 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» гл.7, разд.7.2, 7.5, 7.7; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и	Выполняется

		кондиционирование. Требования пожарной безопасности» разд.7	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.5, ст.51, ст.53, ст.60, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим ст.81 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 2-5, 8-17, 22, 23, 26, 27, 30-32, 35-37, 41, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 73, гл. XIX прил. 1.2; Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности».	Выполняется