


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-024035



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дошкольная образовательная организация на 220 мест, коп. 55.1, в составе жилой
застройке с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, пос.
Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Специализированный
застройщик ТИРОН"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1167746411799

ИНН: 7709490911

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, п Сосенское, д Николо-Хованское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1150
1.6.	Объем здания, куб. м	16977
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система ПДЗ. АПС адресноаналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект: «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, корп.-55.1 в составе жилой застройки объектов социальной инфраструктуры на земельном(-ых) участке(-ах) с кадастровым(-ыми) номером(-ами) по адресу: г. Москва, п.Сосенское, вблизи д.Николо-Хованское имеет такое объемно-планировочное, организационно-техническое исполнение. что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Расчетная величина индивидуального пожарного риска: № 7,517 -8 Устанавливались системы противопожарной защиты: АПС адресно-аналогового типа; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании; внутреннее противопожарное водоснабжение; наружное противопожарное водоснабжение. Расчет пожарного риска не превышает	

допустимого значения в связи с чем дополнительный комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий не выполнялся.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
00 руб. 00 коп.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, таблица 1 сп 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.3, 8.4, 8.6-8.8, 8.10 10.1, 10.3-10.5, таблицы 1, 2 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1, 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013, п. 2.2 СТУ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.16, 5.4.14, 5.4.18, 6.9, СП 2 13130.2020 пп. 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 СТУ пп. 5.2.4, 5.2.6, 5.4.18 СП 4.13130.2013 п. 8.1 СП 7.13130.2013 п. 7.2.17 СП	Выполняется

		252.1325800.2016 п. 7.1.29 ПУЭ	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.3, 4.1.7, 4.2.1-4.2.26, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1—5.2.34, 5.4.10, 5.4.20, 6.1.19, 6.2.1, 6.2.21, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.14, 7.2.17, 7.3.2, 7.3.4, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.21 8.1.22, 9.1.5 9.3.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.7, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.6 СТУ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.13, 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.2.2 СТУ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.6.1, 6.2, 6.6 СТУ Пункты 6.2, 6.4, 6.10, 6.11, 6.18 6.9, 6.22, 6.23, 6.24, 7.2, 7.4, 7.8, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 8.1, 8.8, СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»• Пункт 4.4, 6.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; Пункт 5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; Пункты 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 табл.1 прим.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: Пункты 4.2.2 4.1.5 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п.4.3 СТУ Пункт 4.4, 6.3, 8.6, 8.9 таблица 1 СП 8.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункт 6.2 СТУ Пункт 5.15, п. 5.16 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61, 63, 65, 71, 73, 75-77, 96-102, постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Пункты 1.1-1.9, 2.1-2.4,	Выполняется

	противопожарный режим	3.1-3.8 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда» Пункты 5-55 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №645	
--	-----------------------	--	--