

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-024230



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отдельно стоящее здание учебно-административного назначения, арендуемого
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕШТАЛЬТА и

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕШТАЛЬТА И ПСИХОДРАМЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177700008243

ИНН: 7703427631

Место нахождения объекта защиты:

119017, г Москва, пер Старомонетный, Дом 9 стр. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования

1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	647
1.6.	Объем здания, куб. м	4837
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая установка пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией людей 2 типа; - наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов установленных на городской кольцевой водопроводной сети.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
2.1 Объект: Административное здание по адресу: РФ, г. Москва, Старомонетный переулок 9 стр.2, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск будет отвечать требуемому и не превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке и составляет $1,944 \cdot 10^{-7}$ степени. При условии исключения на путях эвакуации в лестничном марше с первого на второй этаж. Расчеты по оценке пожарного риска выполнены с учетом следующих отступлений от требований пожарной безопасности: - минимальная ширина выходов из лестничных клеток наружу, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, менее 1,2 м., фактическая ширина выхода №1 (лестница № 1.1) составляет 1,1 м, а ширина выхода № 2 (лестница № 1.2) составляет 1,0 м. (п. 4.2.20 СП 1.13130.2020); - ширина лестничных маршей лестниц № 1.1 и 1.2, при числе эвакуирующихся 50 человек и более, менее 1,2 м (фактическая ширина маршей от 0,9 м до 1,1 м) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020); - ширина площадок лестниц № 1.1 и 1.2 с учетом открывания в них дверей с этажей менее 1,2 м. (фактическая ширина не менее 0,9 м, но не более 1,1 м.)		

(п. 4.4.2 СП 1.13130.2020); - минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений на этажах в лестничные клетки, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, менее 1,2 м., фактическая ширина выходов составляет не менее 0,75 м, но не более 1,0 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Данный объект застрахован в СК «Согласие» заявление № 0095050-219568923ИМЮ

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 №123-ФЗ, п.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.50, 52, 54 ППР, ст.127 №123-ФЗ, п.5.6, табл. 3, п.8.5, 8.8 СП 8.13130.2020, п.2.4.1, п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.75 ППР в РФ, п.8.2, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1, ч.2, ч.5, ч.6 ст.87, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 88 №123-ФЗ, п. 6.6.1, табл.6.9 СП 2.13130.2012, п.5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.16, п.27, п.31, п.36 ППР в РФ, ч.2 ст.53, ч.1, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12 ст. 89, ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6 ст. 134 №123-ФЗ, п. 4.2.3, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.9, п. 4.2.10, 4.2.13-4.2.22, п.4.3.2-4.3.8, п.4.4.1-4.4.6, п. 4.4.12, п.4.4.22, п.	Выполняется

		7.1.3 СП 1.12130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1, ч.2 ст.90 №123-ФЗ, п. 7,1, п.7.2, п. 7.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, ч.1, ч.4-7, ч.9, ч.10 ст.83, ч.1, ч.2 ст.86, ст.106 №123-ФЗ, п.3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, 4.6, 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5 табл.1, 2 СП 3.13130.2009, 6.1.1-6.1.4, п.7.6, табл.7.1 СП 10.13130.2020, п.5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.4, п.6.6.1-6.6.41, прил. А табл. А.1 СП 484.1311500.2020, табл. 1 СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4 ст.83 №123-ФЗ, п.6.24 СП 7.13130.2013, п.12.2.1 СП 60.13330.2016, п.6.1.1 -6.1.4 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п.3-5, п.9, п.12, п.15, п.21, п.30, п.32, п.36, п.42, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.60, п.395-409 ППР в РФ	Выполняется