

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-024285



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГБОУ Школа № "Здание дошкольной общеобразовательной организации на 300
мест"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Рыжков Евгений Владимирович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

125424, г. Москва, ул. Лётная, д. 95Б, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1198
1.6.	Объем здания, куб. м	17015
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Наружное пожаротушение осуществляется от наружной водопроводной сети с пожарными гидрантами – не менее, чем от двух пожарных гидрантов, удаленных от здания на расстояние не более 200 м; Внутренний противопожарный водопровод включает: внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды одна струя не менее 2,5 л/с. Свободный напор (давление) у пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй, без установки насосов-повысителей, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой части здания; Автоматическая пожарная сигнализация: - установка автоматической пожарной сигнализации с защитой помещений здания в соответствии с требованиями приложения А к СП 5.13130.2009 обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях

		организации безопасной эвакуации людей; Система оповещения и управления эвакуацией: Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предусмотрена 3-го типа - речевой (табл. 2 СП 3.13130.2009) на базе оборудования звукового оповещения «Тромбон» обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации; Система противодымной защиты: включает систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных величин пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом от 22 июля 2010 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части: - ширина выходов из лестничных клеток наружу менее ширины марша лестницы, но не менее 1,3 м; - ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м, но не менее 1,0 м, с учетом двустороннего расположения дверей, открывающихся из помещения в коридоры; Расчет величины индивидуального пожарного риска для сценария Расчетная величина индивидуального пожарного риска $Q_{B,i}$ для i-го сценария пожара в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 рассчитывается по формуле (6): $Q_{B,i} = Q_{П,i} [1 - (P_{э,i} + (1 - P_{э,i}) P_{сп,i})]$ С учетом вышеизложенного, подставим полученные значения в расчетную формулу:

$K_{п.з,i} = 1 (1 - 0,8 \cdot 0,8) \cdot (1 - 0,8 \cdot 0,8) = 0,8704$
 $R_{сп,i} = 1 (1 - 0,8704) (1 - 0,95) (1 - 0,75) (1 - 0) = 0,99838$
 Определенная величина индивидуального пожарного риска:
 $Q_{В,i} = 0,0013 [1 (0,999 + (1 - 0,999) 0,99838)] = 2,106 \cdot 10^{-9}$
 $Q_{объекта} = 2,106 \cdot 10^{-9}$
 $Q_{нормативное} = 1 \cdot 10^{-6}$
 Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	---

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями СП 4.13130.2013 (п.п. 4.1-4.20; п.п. 5.2.1-5.2.12)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 (п.п. 4.1-4.5)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезды и подъезды для пожарной техники СП 4.13130.2013 (п.п. 4.1-4.15)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности СП 4.13130.2020 (п.п. 5.1.1-5.4.21)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020 (п.п. 4.1.1-4.1.7; п.п. 5.2.1-5.2.6)	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара СП 4.13130.2013 (п.п. 7.1-7.15)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) СП 5.13130.2009 (п.п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.15.3, , 14.1, 15.1, 15.5)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития Правила противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (п. 42, п. 54, п. 55, п. 56, п. 125, п. 139, п. 252)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим Правила противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (п. 2, п. 3, п. 4, п.5, п. 6, п. 9, п. 11, п. 92, п. 121)	Выполняется