

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, система противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
00.00			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130,2013 п.4.3, табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2009 пп4.2,4.3,п.5.2 табл.2, 5.4,5.17,пп8.5,8.8-8.10,8.12,п.11.7	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 пп.7.1-7.3,7.6,7.7, 7.10,7.12,7.13,8.1,8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пп.5.2, 5.2.6.-5.2.7, 5.3.2-5.3.6,5.4.3,5.4.4,5. 4.7-5.4.11,5.4.16-5.4.18,5.4.20, п.6.6.1. таблица 6.9 СП 4.13130.2013 пп. 4.1, 4.16,4.18-4.20,5.1.2,5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пп.4.1.2,4.1.5,4.2. 1-4.2.12,4.2.13-4.2.15,4.2.17-4.2.19, 4.2.21-4.2.24, раздел4.3,пп 4.4.1-4.4 .4,4.4.6,4.4.9,4.4.11,4.4.12,4.4.22, пп.7.1.1,7.1.3,7.13.2, разделы 9.1,9.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 7.3,7.6,7.7,7.10,7.12,7.13,8.1,8.6-8.9	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 пп.5.4-5.6, 5.8,5.9,5.11-5.16,5.20-5.21., раздел 6.1,пп.6.2.1.6.2.6,6.2.11-6.2.13, раздел 6.3,6.4,пп.6.5.1,6.5.4,6.6.1,6. 6.3,6.6.5,6.6.7,6.6.9,6.6.12,6.6.14,6.6.16, таблица2,6.6.18,6.6.27,6.6.30, 6.6.32,6.6.34,6.6.36-6.6.38,таблицы4 .5; 7.1.2-7.1.15;7.1.7;7.1.12-7.1.13;п п.7.2.2-7.2.4, раздел 7.7 Приложение А СП 485.1311500.2020 пп.5.1-5.5,5.9,5.1 9,9.4.2,9.6.1,9.6.3,9.6.5,9.7.1-9.7.4, 9.8.1-9.8.4,9.8.7-9.8.9, раздел 9.9,9. 11.2,9.11.6-9.11.8,9.16.1-9.16.3,9.16 .5,9.16.7,10.1.3,10.1.4, раздел 10.2,1 0.3.1-10.3.4,10.4.1-10.4.2,10.4.4-10. 4.5 СП 486.1311500.2020 пп.4.4,4.6,4.8,4.9, таблицы №№1.3 СП10.13130.2020 п.1.4,п.5.3,пп.6.1. 1.,6.1.3,6.1.5-6.1.8,6.1.10-6.1.14,6.1. 16,6.1.186.1.21,6.1.23,6.1.25-6.1.28, 6.2.1-6.2.6,6.2.10,6.2.13-6.2.15,7.1-7 .5,7.6. таблица7.1,7.15,пп.13.1.13.4, 13.6-13.8,13.9,14.1.1-14.1.3,14.1.6,1	Выполняется

		4.1.8,14.1.8,14.1.11,14.1.14,14.1.16,, 14.1.21,14.1.23,14.1.26,14.1.28,14.2. 2,14.2.6,14.4.2,14.4.5-14.4.6,15.1,15. 2. Приложение А СП 3,13130.2009 пп. 3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6-4.8, гл.5,6,7, таблицы№№1,2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 пп.7.1.2-7.1.5, 7.1.7,7.1.12-7.1.13, пп.7.2.2-7.2.4, раздел 7.7 СП 10.13130.2020 пп.15.1,15.2 СП 7.13130.2013 пп.6.2,6.6-6.14,6.16,6.24, раздел 7,8.1,8.8 СП 3.13130.2013 пп.3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6-4.8, гл.5.6.7., таблицы №№1,2 СП 8.13130.2020 п.11.7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пп.1-6,8-17,21-23,25-28,30-32,35-37,41-43,48-50,54-56,60,65,71,73, гл. 18,19 Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 " О пожарной безопасности (последняя редакция), ст.34,37 Федеральный закон №123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (последняя редакция), ст.60,64	Выполняется