

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

Регистрационный № 77-08-2024-000422



Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-практический
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента
здравоохранения города Москвы»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДИАГНОСТИКИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7709064286

127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 2

20.01.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	180

1.6.	Объем здания, куб. м	504	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС – на базе приборов ППКП «Сигнал-20П»;СОУЭ – 2 типа, ВПВ – ПК 0 шт. (соединительная головка 51);НПВ – тупиковый, (соединительная головка 77).	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, табл. 12, 15, 17, 18, 19,20.СП 4.13130.2013 п.4.3. табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 62.СП 8.13130.2020 п.5.2, табл.2.	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90.СП 4.13130.2013 п.8.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 57, 58, 87, 88, 134, 137.СП 4.13130.2013 п.5.2.2.СП 2.13130.2020 п.6.7.19.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 53, 54, 80, 81,89.СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.ст. 16, 82.ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г. ст. 53, 54, 62, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 103.СП 3.13130.2009 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.5.СП 8.13130.2020 п.5.2, табл.2.СП 10.13130.2020 п.7.6, табл.7.1, табл.7.2, табл.7.3.СП 484.1311500.2020СП 486.1311500.2020 п. 4.4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г. ст. 81, 83, 103.СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-	ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г. ст. 60, 64.	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Нормы пожарной безопасности Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»ГОСТ 12.4.026-2015Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытанийГОСТ 34428-2018Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия
--	--