Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» января 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-000651

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Научно - исследовательский институт космического приборостроения"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "Научно - исследовательский институт космического приборостроения"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700173581 ИНН: 7722488005

Место нахождения объекта защиты:
111024, г Москва, ул Авиамоторная, Дом 53 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1963
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	31

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	770
1.6.	Объем здания, куб. м	20088
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Расчет по оценке индивидуального пожарного риска на помещения, расположенные по адресу: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, корпус 2 (этаж 3) были проведены в 2017 году организацией ООО «Протон-Логос» в соответствии с договором от 17.03.2017 № ФП/1642у. Индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для объекта защиты и составляет: Qв=Qп×(1–Rап)×Рпр×(1–Рэ)×(1–Рп.з)= 5*10-7 где – нормативное значение индивидуального пожарного риска, = 10-6 год-1; QВ – расчетная величина индивидуального пожарного риска. Вероятность эвакуации людей составляет 0,999, при этом, своевременность и беспрепятственность эвакуации обеспечиваются. При анализе пожарной опасности зданий использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром. Расчет пожарного риска проводился по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 14486 от 06.08.2009), а также по «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 14541 от 17.08.2009).

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара - 500 000,0 руб			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 58, 87; 88 (п.п. 1, 14, 19). Правила п/п режима 2020 (п. 15). СП 4.13130.2013 (п.5.6.4.)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 52 (п.п.2, 3, 5, 9); 53 (п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3); 60; 89 (п.п. 1, 8, 10, 11). Правила п/п режима 2020 п.п. 23, 24, 27, 28, 29, 36, 37. СП 1.13130.2020 (п.4.2; 4.3; 4.4)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В ведении АО «РКС»	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 54; 81(п. 3); 82 (п.п. 6, 7, 9); 84; 86; 91; Правила п/п режима 2020 п.п. 10, 54, 55. СП 484.1311500.2020 (п.п. 6, 7.2.). СП 484.1311500. 2020 (табл. 3). СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статья 59 (п. 5). Правила п/п режима 2020 п.п. 42	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статья 5. Правила п/п режима 2020 п.п. 2, 5, 9, 11, 12, 16, 32, 43, 50, 60, 89, 90, 122, 123, 124, 125	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.