

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

Регистрационный № 77-08-2024-000653



Акционерное общество "Научно - исследовательский институт космического
приборостроения"

Акционерное общество "Научно - исследовательский институт космического приборостроения"

ИНН: 7722488005

111024, г Москва, ул Авиамоторная, Дом 53 к. 5

01.01.1935

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	20

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1045
1.6.	Объем здания, куб. м	22900
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет по оценке индивидуального пожарного риска на помещения, расположенные по адресу: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, корпус 5 модуль 2 (этаж 4) были проведены в 2017 году организацией ООО «Протон-Логос» в соответствии с договором от 17.03.2017 № ФП/1642у. Индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для объекта защиты и составляет: $Q_B = Q_{п} \times (1 - R_{ап}) \times R_{пр} \times (1 - R_{э}) \times (1 - R_{п.з}) = 16 \times 10^{-7}$ где – нормативное значение индивидуального пожарного риска, = 10^{-6} год⁻¹; Q_B – расчетная величина индивидуального пожарного риска. Вероятность эвакуации людей составляет 0,999, при этом, своевременность и беспрепятственность эвакуации обеспечиваются. При анализе пожарной опасности зданий использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром. Расчет пожарного риска проводился по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 14486 от 06.08.2009), а также по «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 14541 от 17.08.2009).	

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара - 500 000,0 руб.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В ведении АО «РКС»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 58, 87; 88 (п.п. 1, 14, 19). Правила п/п режима 2020 (п. 15). СП 4.13130.2013 (п.5.6.4.)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 52 (п.п.2, 3, 5, 9); 53 (п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3); 60; 89 (п.п. 1, 8, 10, 11). Правила п/п режима 2020 п.п. 23, 24, 27, 28, 29, 36, 37. СП 1.13130.2020 (п.4.2; 4.3; 4.4)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В ведении АО «РКС»	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статьи: 54; 81(п. 3); 82 (п.п. 6, 7, 9); 84; 86; 91; Правила п/п режима 2020 п.п. 10, 54, 55. СП 484.1311500.2020 (п.п. 6, 7.2.). СП 484.1311500. 2020 (табл. 3). СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статья 59 (п. 5). Правила п/п режима 2020 п.п. 42	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ: Статья 5. Правила п/п режима 2020 п.п. 2, 5, 9, 11, 12, 16, 32, 43, 50, 60, 89, 90, 122, 123, 124, 125,	Выполняется