

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» января 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-000822



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Хорошевская школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШЁВСКАЯ
ШКОЛА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1117746897498

ИНН: 7704794708

Место нахождения объекта защиты:

123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 45, к. 2, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.08.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2640
1.6.	Объем здания, куб. м	43189
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматического водяного спринклерного пожаротушения Система автоматического газового пожаротушения Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа Система противодымной защиты здания (дымоудаление и подпор воздуха) Система внутреннего противопожарного водопровода с установленными пожарными кранами, размещёнными в пожарных шкафах Наружный противопожарный водопровод с установленными пожарными гидрантами
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска составляет $1,64 \cdot 10^{-7}$, что отвечает требуемому, установленному ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее</p>	

удаленной от выхода из здания точке.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхового имущества № SYS2454782903 от 24.10.2023			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Табл. 1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 2, п.п. 8.8-8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.1-8.1.5, 8.1.8-8.1.11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. 2.1-2.3 СТУ	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 88, 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.21, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.20, 6, 6.7.1, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.13, 6.7.17 СП 2.13130.2020, п.п. 3.1- 3.8 СТУ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89, 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.24, 4.3.1 - 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.22, 5.1.1-5.1.4, 5.2.2 - 5.2.4, 9.1.3, 9.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.п. 3.7, 4.1-4.8 СТУ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.16, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.2.1-2.3 СТУ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ст. 54, 56, 61, 83, 84 (часть.1-11), 85, 86, 91 Федерального закона от	Выполняется

(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А, п. 5.1-5.9, 5.11 – 5.22, 6.1.1 – 6.1.6, 6.2.1 – 6.2.6, 6.2.10 - 6.2.14, 6.3.1 – 6.3.4, 6.4.1 – 6.4.5, 6.5.1 – 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1 – 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11 – 6.6.19, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34 - 6.6.41 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования. п. 5.3, 5.5, 5.7, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.21, 6.2.19, 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.7, 6.7.1.9, 6.7.1.10, 6.7.1.13, 6.7.1.15, 6.7.1.26 - 6.7.1.31, 6.7.1.33 - 6.7.1.36, 6.7.4.2, 6.7.4.4, 6.7.4.10 - 6.7.4.12, 6.8.2 - 6.8.7, 6.8.11, 6.9.1 - 6.9.7, 6.10.9, 6.10.11 - 6.10.19, 6.10.26 - 6.10.30, 6.10.33, 9.6.3, 9.6.5, 9.7.1 - 9.7.4, 9.8.2 - 9.8.5, 9.8.7, 9.8.9 9.8.10, 9.9.1 - 9.9.7, 9.11.2 - 9.11.4, 9.11.6 - 9.11.8, 9.13.2, 9.13.4, 9.14.1 - 9.14.5 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Таблица 1,3, п. 4.1 – 4.6, 4.8, 4.12 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности. Таблица 2, п. 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1 – 5.3, СП 3.13130.2009. Системы

		<p>противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности. п.п. 7.1, 7.2 (часть. б, в, д), 7.3 (часть. а, б, г, д), 7.6, 7.8, 7.12, 7.13, 7.14 (часть. а-в, к, р), 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование</p> <p>Требования пожарной безопасности». Табл. 2, п. 8.8, 8.9, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 6.2.1-</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст. 83 (часть.1-10) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование</p> <p>Требования пожарной безопасности». п.п. 6.1.6 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2-7.2.4, 7.3.1, 7.5.1, 7.6.1-7.6.15, 7.7.1-7.7.7 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и</p>	<p>ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 2-6, 9-18, 20-23,</p>	Выполняется

противопожарный режим	25-28, 30-38, 41-43, 47-52, 54-56, 60, 63, 71-73, 88-91, 288, 392, 393 (а, г, д, к, л, м,), 394 (а-в, е-о) 395-409, Приложение №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479), п.п. 6.1, 6.2 СТУ	
-----------------------	---	--