Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» февраля 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-001388

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория Балтия"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ"'
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1053900175207 ИНН: 3905069220

Место нахождения объекта защиты:
111672, г Москва, ул Новокосинская, Дом 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1988
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3548
1.6.	Объем здания, куб. м	5792
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водоснабжения
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт пожарного риска приведен в " Определении расчётных величин пожарного риска" Супермаркета " Виктория" ООО " Виктория Балтия" (г. Москва, ул. Новокосинская, д. 32).Расчетное значение уровня пожарного риска для объекта составило 2,631*10(-7) в год. Нормативное значение уровня пожарного риска составляет 1*10(-6) в год. В комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска входит: - помещения супермаркета " Виктория "оборудованы автоматической установкой водяного (спринклерного) пожаротушения; -помещения супермаркета "Виктория" оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; -помещения супермаркета "Виктория" оборудованы системой оповещения и управления 3-го типа; -для отделки путей эвакуации используются декоративно-облицовочные материалы класса не более: для стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках-КМ 2, для стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе-КМ 3, для покрытий полов в вестибюлях и лестничных клетках КМ 3, для покрытий полов в общих коридорах, холлах, фойе КМ 4. -для отделки торгового зала супермаркета используются декоративно-облицовочные материалы класса не более-для стен и потолков-КМ 2, для покрытия полов- КМ 3. -помещения различных классов функциональной пожарной опасности отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (противопожарными преградами); - заполнение проемов в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости выполнено в противопожарном исполнении; -электрооборудование здания выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок;		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Комплексный договор страхования гражданской ответственности №1500G271R1203 от 01.12.2015г, пункт6.1, Приложение 1 к договору; Дополнительное соглашение №1500G271K1203-D00003 от 12.05.2016г. Дополнительное соглашение №1500G271R1203-D00024 от 01.10.2018г			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3.13130.2009; СП 484.1311500.2020; СП 7.13130.2013; СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.