Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» февраля 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-001595

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Дошкольная образовательная организация на 350 мест»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177746136370 ИНН: 7751036892

Место нахождения объекта защиты:
108811, г Москва, п Московский, г. Московский, ул Никитина, Дом 11 стр. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.06.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	15

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1424
1.6.	Объем здания, куб. м	22379
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1 .Система автоматической пожарной сигнализации. 2 .Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3 .Система наружного противопожарного водопровода. 4 . Система противодымной защиты.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Qb = 5,85 • 10 ’< Qhb= 1 • 106	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	№384-ФЗч.1, ст 17;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013, п.п. 4.14, 4.3 таблица 1, п 6.11.2,	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№384-ФЗ ч.б, ст. 17; 123-ФЗ ч.1, 2, ст.68; СП 8.13130.2020 пп. 4.3, 4.4, 5.2 табл. 2, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.8-8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№384-ФЗ ч.б, ст. 17; 123-ФЗ ч.1, 2, ст.68; СП 8.13130.2020 пп. 4.3, 4.4, 5.2 табл. 2, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.8-8.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№384-ФЗ ч. 2, ст. 17; № 123-ФЗ чч. 1, 6 ст. 87, ч. 6, 8,9 ст. 88, ст. 32, табл. 22, чч. 1, 4 ст. 13 7; СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.1, 5.2.3, 5.3.2-5.3.4, 5.4.2, 6.7.10, табл. 6.12; СП 252.1325800.2016 п.п. 7.2.1, 7.2.3; СП 1.13130.2020 п.3.1; СП 468.1325800.2019 п.п. 14.5-14.11, табл. 14.1-14.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ ч. 15, ст. 89; СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.7, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.1, табл. 6.9, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.1, 6.7.12, 6.7.13; СП 12.13130.2009; СП4.13130.2013 п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.2.6, 5.5.2; СПСП 7.13130.2013 п.п. 6.10, 6.13, 8.1; ГОСТ Р53296-2009 п.п. 5.1.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 6.7 раздел 6; СП 1.13130.2020 п.9.2.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№384-ФЗч. 6, ст. 17; № 123-ФЗ ст. 76, 90; СП4.13130.2013 п.п. 7.2, 7,3, 7.6, 7.8, 7.14; СП 118.13330.2012 п. 6.16*; ГОСТ Р 53254-2009 прил. Г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	СП 10.13130.2020 п.1.4; № 384-ФЗ ч. 5, ст. 17; № 123-ФЗ ч. 1, ст. 54, ч.ч. 6, 9, ст. 83, ч.ч. 4, 7,11 ст. 84, ч. 3, 7-9 ст. 85; СП 484.1311500.2020 п.п. 6.6.5, 6.6.16, 6.6.27; СП 3.13130.2009 прим к п. 1 табл. 2, п. п. 3.3 -3.5, 4.4, 4.8, 5.3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП59.13330.2020 п.п. 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8; СП 7.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.8, 7.10-7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 7.20, 7.22;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п. 5.12; № 123-ФЗ ч.ч 4, 5, ст. 3, ч.2, ст. 82, ч.7, ст. 83, ч. 1, ст. 84, ч. 1, 9, ст. 85; ГОСТ Р 53296-2009 п. 3.3; СП 484.1311500.2020 п.п. 5.17, 5.12, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.13, 7.2.2; СП 6.13130.2013 пп.. 4.1, 4.13, 4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ ст. 5, 64; ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; СП 8.13130.2020 п. 8.6; приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.