Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» февраля 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-002350



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 30 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"'

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700298669 Место нахождения объекта защиты: ИНН: 7730016824

121357, г Москва, ул Артамонова, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и		
		амбулатории		
1.4.	Высота здания, м	9		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	442		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	5084		

1.7.	Количество этажей			3	
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрон	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	Система противодымной вентиляции с механическим побуждением –приточновытяжная; АПС – адресноаналоговая; СОУЭ – 3 тип; АГПТ –модульная; Внутренний противопожарный водопровод – городская сеть		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	(Оценка не проводилась			
Воз	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) зможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки составляет 100000 рублей.				
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, вй, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69 123-ФЗ ч. 4	ст. 4 123-ФЗ	Выполняется	

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	отсутствует	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст. 63 123-ФЗ ч. 4 ст. 4 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 52 123-ФЗ ст. 58 123-ФЗ ст. 134 123-ФЗ табл. 21 и 22 123-ФЗ п. 5.5.7 СП 4.13130 п. 4.18 СП 4.13130 п. 6.7.19 СП 2.13130 п. 5.4.3 СП 2.13130 п. 5.2.3 СП 2.13130 п. 5.4.16 СП 2.13130 п. 4.4.5 СП 1.13130 п. 6.18 СП 7.13130 п. 5.4.18 СП 2.13130 п. 5.2.7 СП 2.13130	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53 123-ФЗ ст. 89 123-ФЗ табл. 28 123-ФЗ п. 4.2.9 СП 1.13130 п. 4.4.15 СП 1.13130 п. 4.4.11 СП 1.13130 п. 5.4.16 СП 2.13130 п. 4.4.1 СП 1.13130 п. 4.4.2.20 СП 1.13130 п. 4.4.3 СП 1.13130 п. 4.4.4 СП 1.13130 п. 6.27 СП 118.13130 п. 4.3.2 СП 1.13130 табл. 6 СП 1.13130 п. 4.2.19 СП 1.13130 п. 6.33 СП 118.13330 п. 4.2.18 СП 1.13130 п. 4.2.22 СП 1.13130 п. 5.2.27 СП 59.13330 СП 52.13330 п. 4.2.2 СП 1.13130 п. 7.1.7 СП 1.13130 п. 7.1.19 СП 1.13130 п. 9.3.4 СП 1.13130 п. 9.3.8 СП 1.13130 п. 8.2.1.3 СП 158.13330 п. 7.3.2 СП 1.13130 п. 7.3.3 СП 1.13130 п. 23 ППР в РФ п. 5 ППР в РФ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76 123-ФЗ п. 26 ППР в РФ ГОСТ 52382-2010 ГОСТ Р 53296-2009 ГОСТ 30247.3-2002 п. 5.2.27 СП 59.13330	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ст. 54 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ п. 7.6 СП 10.13130 п. 5.5 СП 484.1311500 п. 6.2.2 СП 484.1311500 п. 6.6.16 СП	Выполняется

	сигнализации,	484.1311500 п. 6.6.18 СП	
	пожаротушения,	484.1311500 п. 6.6.27 СП	
	оповещения и управления	484.1311500 табл.1 СП	
	эвакуацией, внутренний и	486.1311500 СП 1.13130 СП	
	наружный	52.13330 п. 14 табл. 2 СП 3.13130	
	противопожарные	табл.1 СП 3.13130 п. 6.10 СП	
	водопроводы)	7.13130 п. 6.13 СП 7.13130 п. 6.22	
	_	СП 7.13130 п. 6.23 СП 7.13130 п.	
		6.24 СП 7.13130 п. 7.2 СП 7.13130	
		п. 7.8 СП 7.13130 п. 7.11 СП	
		7.13130 п. 7.13 СП 7.13130 п. 7.14	
		СП 7.13130 п. 7.16 СП 7.13130 п.	
		7.20 СП 7.13130 табл.В1 СП	
		7.13130 п. 4.3 СП 6.13130 п. 3.3 СП	
		3.13130 п. 3.5 СП 3.13130 п. 4.1 СП	
		10.13130 п. 4.1.12 СП 10.13130 п.	
		4.1.9 СП 10.13130	
4.8.	Размещение, управление и	ст. 55 123-ФЗ ст. 56 123-ФЗ ст. 82	Выполняется
'	взаимодействие	123-ФЗ ст. 84 123-ФЗ ст. 103	Выполиметел
	оборудования	123-ФЗ раздел 4 СП 6.13130 п. 4.6	
	противопожарной защиты	СП 6.13130 п. 4.8 СП 6.13130 п. 4.9	
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,	FOCT P 53316-2009	
	работа которого	10011 33310 2007	
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.0	 	700707 VIV V 1 2	D
4.9.	Организационно-	раздел XIX, приложения № 1 п. 2	Выполняется
	технические мероприятия	ППР в РФ п. 3 ППР в РФ п. 4 ППР	
	по обеспечению пожарной	в РФ п. 5 ППР в РФ п. 6 ППР в РФ	
	безопасности объекта	п. 16 ППР в РФ п. 54 ППР в РФ п.	
	защиты и	43 ППР в РФ п. 47 ППР в РФ п. 48	
	противопожарный режим	ППР в РФ п. 406 ППР в РФ п. 8 ст.	
		63 ППР в РФ ст. 37 69-ФЗ ст. 60	
		123-ФЗ ГОСТ 34428-2018 п. 4.1.1	
		СП 9.13130	