

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» февраля 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-002918



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Торговый центр "Тук-Тук"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5147746024421

ИНН: 7728889451

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Матвеевская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2302
1.6.	Объем здания, куб. м	32827
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	<p>опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p>							
1.9.	<p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Адресно-аналоговая система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, система автоматического водяного пожаротушения, система автоматического газового пожаротушения, система противодымной защиты (дымоудаление и подпор воздуха), внутренний противопожарный водопровод, городской наружный противопожарный водопровод.</p>						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет индивидуального пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб третьим лицам от пожара составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1843 1556 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1843 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1843 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th data-bbox="1257 1843 1556 2083">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 69. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты: 4.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 62. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Пункты: 4.1, 4.4, 5.2, 5.11, 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты: 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 52, 57, 58, 87, 88, 137. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение	Выполняется

		огнестойкости объектов защиты". Пункты: 4.6, 6.7.1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 52, 53, 89. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Пункты: 4.2.1 - 4.2.10, 4.2.14, 4.2.16 - 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.7 4.4.1 - 4.4.4, 7.1.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 88, 90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты: 7.13, 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 54, 56, 62, 83, 84, 86, 91. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Пункты: 3.1 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 - 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, 7. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункты: 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.11 - 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.22, 5.2.27, 5.7.1,	Выполняется

		<p>5.7.3 - 5.7.5, 5.7.8, 5.7.14, 5.7.15, 5.7.17, 5.7.21, 5.7.25 - 5.7.27, 5.7.29, 5.7.30, 5.7.31, 5.7.33, 5.7.36, 5.8.1, 5.8.4, 5.8.8, 5.8.13, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.4, 5.9.8, 5.10.4, 5.10.8 - 5.10.12, 5.10.14, 5.10.15, 5.10.19, 5.10.30, 5.10.32, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6, 9.3.1 - 9.3.4, 9.4.2, 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.5, 12.3.6, 13.1.10, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1 - 13.13.3, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12 - 13.15.14, 14.1, 14.4 - 14.6, 15.1, 15.3, 15.9, 16.3, 17.1, 17.2. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты: 6.2 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.18 - 6.20, 6.22 - 6.24, 7.1 - 7.3, 7.6, 7.8, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17, 7.20, 7.22, 8.2, 8.5, 8.8. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Пункты: 4.1, 4.4, 5.2, 5.11, 5.13, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9. СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности". Пункты: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12 - 4.1.14, 4.1.16.</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 82 - 84. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты: 13.4.5 - 13.4.7, 13.4.9 - 13.4.13, 14.1, 14.4, 17.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункты: 2 - 5, 9, 10, 12 - 18, 22 - 37, 41 - 43, 50 - 52, 54 - 56, 60, 103 - 105, 107, 108, 288, 392 - 395, 400, 407, 409.	Выполняется