

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«01» марта 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-003096



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии  
департамента здравоохранения города Москвы, филиал «Клиника имени В.Г.  
Короленко»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700456156

ИНН: 7725034169

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Косинская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |                                   |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |                                   |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра                |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | II                                |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C0                                |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | ФЗ.4 Поликлиники и<br>амбулатории |
| 1.4.     | Высота здания, м   | 25                                |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 2342                              |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 80361   |
| 1.7.  | Количество этажей   | 7   |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АПС – адресная СОУЭ 3-го типа выполнено в соответствии с разделом 6 СП 3.13130.2009 |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |
| <p>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. В результате проведенных расчетов по оценке пожарного риска на здание по адресу: г. Москва, улица Косинская, д.3 стр.1 максимальная расчетная величина пожарного риска (<math>1,33 \cdot 10^{-8}</math>) соответствует нормативным значениям, т.е. не превышает величину одну миллионную в год (статья 79 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), при соответствии систем автоматической противопожарной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Расчет выполнен в соответствии с приказом МЧС России №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной безопасности». В результате проведенных расчетов по оценке пожарного риска на здание по адресу: г. Москва, улица Косинская, д.3 стр.2 максимальная расчетная величина пожарного риска (<math>2,514 \cdot 10^{-7}</math>) соответствует нормативным значениям, т.е. не превышает величину одну миллионную в год (статья 79 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), при соответствии систем автоматической противопожарной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Расчет выполнен в соответствии с приказом МЧС России №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной безопасности»</p> |   |   |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>   |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | страхования)   |   |  |
| Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара в отношении объекта не проводилась. |  |   |  |
| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b> |   |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013   | Выполняется                                      |
| 4.2.   | Наружное противопожарное водоснабжение   | ч.1, ч.2 ст.127 ФЗ-№ 123; п.5.17, п.5.18, п.8.8 СП 8.13130.2020. п.5.2, табл.2, п.5.1 табл.1 СП 8.13130.2020  | Выполняется                                      |
| 4.3.   | Проезды и подъезды для пожарной техники  | п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130.2013  | Выполняется                                      |
| 4.4.   | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                  | ч.1, ч.2 СП 2.13130.2012  | Выполняется                                      |
| 4.5.   | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ст.53, ст. 89 ФЗ-№ 123; ч.8, ч.10, ч.11 ст.89 ФЗ-№ 123; п.8.2.10 табл. 16 СП 1.13130.2020; п.4.4.1, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.7.1.1, п.7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, табл. 5, п.7.1.5 СП 1.13130.2020   | Выполняется                                      |
| 4.6.   | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 СП 4.13130.2013 ст. 90 Федерального | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; ст. 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994  |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 ст.83<br>ФЗ-№123. п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6 СП 484.1311500.2020; ст.54 ФЗ-№123; п.3.1,п.3.2,п.3.3,п.3.4,п.3.5,п.4.1,п.4.2,п.4.4,п.4.6,п.4.7.п.4.8,п.5.3,п.5.4,п.5.5 СП 3.13130.2009 разделом 6 СП 3.13130.2009. п.: 7.6, 6.2.18, 7.15, 10.5, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2020   | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 СП 7.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 СП 484.1311500.2020 п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15 СП 485.1311500.2020 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | 6 и раздел 7 СП 3.13130.2009 п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 НПБ 88-2001 |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. «О противопожарном режиме» | Выполняется |