

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» марта 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-003316



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЗ.2 здание организации общественного питания (ст.32 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008
в редакции от 25.12.2023)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС - 3"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035009352399

ИНН: 5046057513

Место нахождения объекта защиты:

108840, г. Москва, г. Троицк, км. Калужское шоссе 41-й, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.06.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	629
1.6.	Объем здания, куб. м	2662
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Пожарная сигнализация: Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) в соответствии с СП 486.1311500.2020 безадресная, дымовая. Система оповещения при пожаре: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа (световые и звуковые оповещатели). Средства тушения: огнетушители порошковые ОП-4(з),(г) - 9 штук, огнетушители ОП-2(з) - 3 штуки</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Индивид-ный риск по расчету равен: $R=2,305 \cdot 10^{-7}$ степени, что не превышает значения, уст-го ст.79 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, соответ-ет треб-ям зак-ва. Компенсирующие мероприятия 1. Для обесп-ния эвакуации через тамбур главного входа (пом. 1. Тамбур) привести в соответствие с НД по ПБ для коридоров, холлов, тамбуров, (освободить от лишней горючей нагрузки) примыкающее к нему пом.2.Вспом-ное). 2. Для обесп-ния эвакуации коридору и холлу 3-го этажа (мансарды) и далее по лестнице, коридорам и холлам 2-го и 1-го этажей к главному выходу, оборудовать автомат-ми установками пожаротушения (АУПТ) или привести в соотв-ие с НД по ПБ для коридоров, холлов, тамбуров (освободить от лишней горючей нагрузки) пом.23 (пом. 23. Кладовая) на 1-м этаже и пом. 43 кладовой (пом. 43. Кладовая) на 3-м этаже. 3. Для обеспечения эваку-ции из пом.32. Вспомогательная (см. Сценарий 11): А) оборудовать автомат-ми установками пожаротушения (АУПТ) пом. 31 (Стр. 678 из 688 Вспом.); *Б) В перегородке между помещениями 32 (32. Вспомогательная) и 33 (33. Раздевалка) сделать проём, оснащённый дверью с шир. проёма не менее 0,8 м, выс. не менее 2 м, с пределом огнестойкости не менее EI 5.оборудовать устройством для самозакр-ния.(Рис. 1). * Вып-ие мероприятий (А) и (Б)</p>

из пункта 3 не требуется в случае приведения пом.31 (пом. 31. Вспом.) в соотв-вие с НД по ПБ для коридоров, холлов, тамбуров, (освобождение от лишней горючей нагрузки). Выводы: Выполн-ые расчеты эвакуации людей из помещ-ий и моделирование динамики развития пожара, показывают, что завершение эвакуации до наступления критических значений опасных факторов пожара в выбранных точках расчета в безопасную зону не превышает необх-го времени эваку-ции (времени наступления ОФП) при условии указ-х мероприятий. Ч.2 ст.53 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008. Т.о., в усл-иях работоспособных систем автомат-й пож. защиты, указанных в п.3.2 здание имеет необх-мые объемно-планировочные решения, конструктивное исполнение эвакуац-х путей, обесп-щие безопасную эвакуацию людей

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

страховой полис САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" № SYS2485894132 от 30.11.2023 г. срок действия с 20.12.2023 по 19.12.2024 г.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.4 СП 4.13130 от 24.04.2013 г. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 г.	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст.90 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.7 ст.82, ст.31, ч.5 ст.52, ст.87, ст.88, ч.5 ст.132, ч.2 ч.4 ч.6 ст.137 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.4.5, п.6.6.1 СП 2.13130.2020 от 12.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, ст.53, ст.89, ч.6 ст.134 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2.2, п.4.2.6, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.22 СП 1.13130.2020 от	Выполняется

		19.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, ч.1 ст.76, п.3 ч.1 ст.80, ст.90 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.3, п.7.14 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3 ст.52, ст.54, ст.61, ч.3 ст.81, ч.1-8 ст.82, ч.1 ст.83, ч.1-4, ч.7-11 ст.84, ст.91, ст.103, ст.104, ст.111, ст.112 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.5 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.6.2.6, п.6.6.15, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36, п.6.6.38 СП 484.1311500.2020 от 31 07 2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ч.1 ст.84 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.1.3, п.7.1.13, п.7.2.2 СП 484.1311500.2020 от	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	31.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.64 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.20, ст.34, ст.37 ФЗ РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ 21.12.1994 «О пожарной безопасности» п.5, п.10–14, п.17, п.28, п.50, п.52, п.54, п.392–394, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется