

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» марта 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-003434



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма "СБС и Ко"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

общество с ограниченной ответственностью Фирма «СБС и Ко»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700085687

ИНН: 7709203973

Место нахождения объекта защиты:

109028, г Москва, ул Яузская, Дом 1/15 стр. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	615
1.6.	Объем здания, куб. м	5613

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (адресная). Система оповещения 2-го типа. Система принудительной противодымной вентиляции. Наружный противопожарный водопровод.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска для здания составляет $2,16 \cdot 10^{-7}$, что соответствует положениям ч.1 ст.79 ФЗ-123 от 22.07.2008г. Индивидуальный пожарный риск в здании не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. В ходе проведения расчета рисков учитывалось: - помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, соответствующей требованиям пожарной безопасности. - помещения оборудованы системой оповещения 2-го типа, соответствующей требованиям пожарной безопасности. - в помещениях нет и согласно требованиям пожарной безопасности, не требуется наличие автоматической установки пожаротушения; - здание оборудовано принудительными системами противодымной вентиляцией, соответствующей требованиям пожарной безопасности; - на объекте выполняются требования к содержанию путей эвакуации, а также требований режимного характера, указанных в Правилах противопожарного режима в РФ. На объекте защиты присутствуют отступления от положений нормативных документов по пожарной безопасности добровольного применения, в том числе: - ширине лестничных маршей и промежуточных площадок менее нормативной, но не менее 1м. - наличии на лестницах промежуточных площадок с шириной менее ширины лестничных маршей (но не менее 0,7м). - ширина и глубина тамбуров на путях эвакуации менее нормативных (п.4.3.11 СП 1.13130.2020). - отсутствие тамбура, аналогичному тамбур-шлюзу 1-го типа при выходе из лестничной клетки Л1 в вестибюль, а также выхода непосредственно наружу из лестничной клетки Л1 (п.4.4.11 СП 1.13130.2020).</p>	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>	

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4 СНиП II-К.2-62: п.5.25 табл.9. СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4 СНиП II-К.2-62: п.9.11. СНиП II-Г.3-62: п.2.8 табл.4, 7.14 СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.2; 8.8, 8.9. ППР в РФ: п.48.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4 СНиП II-К.3-62: п.2.6 табл.4. СП 4.13130.2013 п.8.1.1, 8.1.4, 8.1.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4, ст.32, ч.1, ч.2 ст.53; ч.2 ст.55; ч.2 ст.56; ст.57; ст.58; ст.59; ч.2 ст.78; ч.1 и ч.2 ст.80; ст.87; ст.88; ст.134; ст.137; ст.140. СП 2.13130.2020: п.п.5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.7. СП 4.13130.2013: п.п.5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2. СНиП 2.08.02-89*: п.1.14а.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4, ст.53; ч.2 ст.55; ст.56; ч.1 ст.80; ч.2 и ч.3 ст.81; ст.89; ст.134. СП 1.13130.2020: п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18,	Выполняется

		4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.20, 4.4.22, 7.1.6. ППР в РФ: 26, 27, 28, 31.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4, ст.90 СП 4.13130.2013: п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, , 7.13, 7.14, 7.16. ППР в РФ: п.48.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.6 ч.1 пп.1, ст.54, ст.62, ст.66, ст.82 ч.1, ст.82 ч.2, ст.83, ст.84, ст.91, ст.99, ст.103. СП 484.1311500.2020: п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. СП 3.13130.2009: п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6, 7 табл.2 пп.17. СП6.13130.2021: п.п.5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 6.1, 9.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8. СП 7.13130.2013: п.п. 4.1, 4.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.1, 8.2, 8.5, 8.8. ППР в РФ: п.48, 54, 55.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.4 ст.4, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103 СП 7.13130.2013: п.6.24, п.7.20. СП 484.1311500.2020: п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.7.	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п.п.2, 2(1), 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 286, 288, 293, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 413, приложение1, приложение 2. ФЗ-69 от 21.12.1994г.: ст.37. ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.4 ч.4, 5, 6 ч.1 пп.1, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100. СП 9.13130.2009: п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.	Выполняется